

FACTURE N° 5020131

N/REF : 4/02/2025 11H01 C:026163 I:33262

V/Email reçu le Mardi 04/02/2025 a 11H01

CITYA COLLET BEILLON

**12 AVENUE ALSACE LORRAINE
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : L'ESTORIL
29 BIS/31 RUE COLONEL BOUGAULT
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 17 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 29 BIS, 31 ET 33 BOUGAULT - 5E ÉTAGE
29 BIS : M. MME MORTIER 06 13 15 44 31
31 : M. VIAL 06 27 18 25 24
33 : M. NAINEMOUTU 06 51 82 60 52
FLORIAN E2S 06 65 82 95 04
M.MASSACRIER E2S RESPONSABLE 06 60 19 08 82

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE SUR LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE AU 5E ÉTAGE DES 3 MONTÉES
IL Y AURAIT DE L'EAU AU NIVEAU DES CAVES (LES CAVES DES 3 MONTÉES COMMUNIQUENT)

Donneur d'ordre : M. B DAY

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 10/02/2025 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LES CAVES DU 29B, 31 ET 33 BOUGAULT
RECHERCHE DE FUITE DANS LES CAVES
ABSENCE DE FUITE
TRACES D'EAU AU NIVEAU DE LA CHAUFFERIE
PREVOIR RECHERCHE DE FUITE DANS LA CHAUFFERIE

LE 17/02/2025 A 14H00:
INTERVENTION DEPUIS LA CHAUFFERIE AVEC E2S
FUITE AU PLAFOND DE LA CHAUFFERIE
CONTROLE DU MAGASIN D'ALIMENTATION AU DESSUS - FUITE SUR RADIATEUR DE LA CUISINE
LES RESEAUX ONT ETE ISOLES
PREVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR
L'EVIER DE LA CUISINE EN GRES EST HS - A REMPLACER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 17/02/25 a 16H52 M. B DAY

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5020131**ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 10/02	1	73,82		166,09
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/02	2	73,82		184,55
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45		39,45
TOTAL H.T.					419,21
T.V.A. a 10,00%					41,92
TOTAL T.T.C.En EURO					461,13

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN