

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5020284

N/REF : 18/02/2025 17H06 C:024059 I:27328
V/REF : OSMIL806695597
V/Email reçu le Mardi 18/02/2025 à 17H06

**SDC 'LA PORTE DE L'OUEST'
C/O FONCIA ALPES DAUPHINE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

V/REF.IMM. 700
IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 25 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 12 DANUBE 11EME ETAGE M.FERNAND MOUSSIER 06 86 58 55 43

MOTIF : INTERVENIR POUR DIFFICULTE A AVOIR DE L'EAU CHAUDE DANS LE LOGEMENT
DE MME MOUSSIER - VERIFIER SI REGULATEURS DE PRESSION ALIMENTENT
LA MONTEE SONT EN ETAT DE FONCTIONNEMENT CORRECT

Donneur d'ordre : Mme B LORIN

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 25/02/2025 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LES CAVES
CONTRÔLE DES COLONNES - IL N'Y A PAS DE RÉDUCTEUR DE PRESSION GÉNÉRAL AU
NIVEAU DE LA COLONNE EAU CHAUDE
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME MOUSSIER AU 11 EME ÉTAGE
COUPURE DE L'EAU CHAUDE DU LOGEMENT
DEPOSE DU COMPTEUR DE L'EAU CHAUDE
CONSTAT: IL Y A DES CAILLOUX DE CALCAIRE AU NIVEAU DU FILTRE DU COMPTEUR
NETTOYAGE DU FILTRE
RACCORDEMENT DU COMPTEUR
REMISE DE L'EAU
CONTROLE BON ETANCHEITE - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 25/02/25 à 17H29 Mme B LORIN

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 25/02	1	73,82		166,09
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45		39,45
TOTAL H.T.					234,66
T.V.A. a 10,00%					23,46
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>258,12</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN