

FACTURE N° 5030296

N/REF : 14/03/2025 14H48 C:264548 I:27328

V/Email reçu le Vendredi 14/03/2025 à 14H48

V/REF.IMM. 700

IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

MADAME GUELLEC CINTHIA

**28 AVENUE RHIN ET DANUBE
38000 GRENOBLE**

Fontaine, le 28 Mars 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 28 DANUBE - 2EME ETAGE - MME GUELLEC 06 29 73 21 85

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE
RECHERCHE DE FUITE FAITE DANS LE LOGEMENT DU DESSOUS AVEC COLORANT
ROUGE POSE DANS EVACUATION BAGINOIRE DE MME GUELLEC - RESSORTI
AU PLAFOND DU LOGEMENT DE M.MESSIER
LA TRAPPE BAIGNOIRE EST ACCESSIBLE DERRIERE LA MACHINE A LAVER
SI REPARATION - FAIRE RELEVÉ DEVIS

Donneur d'ordre : Mme C GUELLEC

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 21/03/2025 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME GUELLEC AU 2EME ETAGE
CONSTAT: FUITE DETECTEE A L'ENTREE DE LA COLONNE DE CHUTE SUR
L'EVACUATION PVC DN40 DE LA MACHINE A LAVER
POUR LA REPARATION PREVOIR DE CASSER LE PLANCHER, OUVRIR LE MUR ET
REPRENDRE L'EVACUATION PVC DN40 DE LA MACHINE A LAVER AVEC JOINT CIMENT
PROMPT SUR LA CULOTTE D'EVACUATION

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 28/03/25 à 14H54 Mme C GUELLEC

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,

réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 21/03	1	73,82	110,73
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45	39,45
TOTAL H.T.				179,30
T.V.A. a 20,00%				35,86
TOTAL T.T.C.En EURO				215,16

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN