

SUR FACTURE N° 5030222
N/REF : 23/03/2025 11H40 C:264564 I:36240

V/Appel du Dimanche 23/03/2025 a 11H40

IMMEUBLE : CHARVINIER
90 CHEMIN DE CHARVINIER
38330 ST ISMIER

MME STRAZZERI

**90 CHARVENIER
38330 ST ISMIER**

Fontaine, le 07 Avril 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N90 CHARVINIER - LOGEMENT DE MME STRAZZERI - TEL 06 74748825

MOTIF : INTERVENIR POUR UN TOILETTE BOUCHE

Donneur d'ordre : Mme . STRAZZERI

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 23/03/2025 A 13H30 :
CONSTAT DE REFOULEMENT D'UN REGARD.
DEBOUCHAGE HYDRAULIQUE A PARTIR DU REGARD EXTERIEUR SUR 6 METRES.
PROBLEME DE CASSE DE TUYAUX A PLUS DE 6 METRES.
DEBOUCHAGE HYDRAULIQUE A PARTIR DU 3E REGARD.
ECOULEMENT RETABLI MAIS PAS EN TOTALITE.
CONSTAT D'UN PROBLEME DE CASSE AVANT LE 2E REGARD.

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ca n'est parfois qu'apres plusieurs interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,25	Ff débouchage/Pomp. 1h+Dépl.11 a 20km	1	219,13	-493,04
1,00	Maj.50% Intervention en Astreinte	1	50,00%	-246,52

AVOIR N°5040010

TOTAL H.T.	-739,56
T.V.A. a 20,00%	-147,91
TOTAL T.T.C.En EURO	-887,47

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale