

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5040178

N/REF : 8/04/2025 13H54 C:025979 I:32127
V/REF : 935188
V/Email reçu le Mardi 08/04/2025 a 13H54

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
CHARTREUSE
74 COURS BECQUART CASTELBON
CS 90229
38506 VOIRON CEDEX**

V/REF.IMM. 0831
IMMEUBLE : JARDIN DE JEANNE-831
433, ROUTE DE ST JEAN
LES JARDINS DE JEANNE
38500 COUBLEVIE

Fontaine, le 17 Avril 2025

Référence Marché: Lot10-Plomberie Centre Isere
LOCALISATION : ALLÉE 433 JEAN - LGT N°1 AU RDC - MME GJUREKOVIC 06 51 81 47 61
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LE MUR MITOYEN ENTRE LES WC ET LA
SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : M. J MESSINA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 16/*04/2025 A 14H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 1 DE MME GJUREKOVIC AU RDC
CONTROLE DU LOGEMENT: CUISINE, WC ET SALLE DE BAIN
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LES WC - RIEN A SIGNALER
50% DE TAUX D'HUMIDITE EN BAS DU MUR MITOYEN A LA SALLE DE BAIN
CONSTAT: FUITE SOUS LE BAC A DOUCHE CAUSEE PAR LES JOINTS SILICONE DE LA
DOUCHE ET DE LA PAROI DE DOUCHE QUI SONT HORS SERVICE
REFECTION DES JOINTS SANITAIRES DE LA CABINE DE DOUCHE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

POUR INFO : IL Y A 6 CARREAUX DE FAIENCE 45/25 COLORIS MARRON QUI SONT
FISSURES

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 17/04/25 a 15H48 M. J MESSINA

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5040178

distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PLS407-Ff	Recherche de fuite <=2h00	1	179,89
				179,89
		TOTAL H.T.		179,89
		T.V.A. a 10,00%		17,98
		TOTAL T.T.C.En EURO		197,87

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN