

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5040195

N/REF : 26/03/2025 11H26 C:025979 I:31990
V/REF : 934576
V/Email reçu le Mercredi 26/03/2025 à 11H26

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
CHARTREUSE
74 COURS BECQUART CASTELBON
CS 90229
38506 VOIRON CEDEX**

V/REF.IMM. 0070
IMMEUBLE : LE SCEY -0070
SQUARE JEAN MOULIN
(ENTREE A/B/C)
38430 ST JEAN DE MOIRANS

Fontaine, le 18 Avril 2025

Référence Marché: Lot10-Plomberie Centre Isere

LOCALISATION : ALLÉE 20C TISSEUSES - BAT C - LGT N°103 MME LOMBARDI 06 63 79 93 62
LGT N°203 MME CHEZE 07 86 39 21 09
LGT N°303 M.MME PEREIRA 06 11 81 41 32

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE ENTRE LES LOGEMENTS 203 ET 103.
SI PAS DE RÉSULTAT, MERCI DE POURSUIVRE LA RECHERCHE SUR L'ÉTAGE
SUPÉRIEUR (PORTE 303)

Donneur d'ordre : M. J MESSINA

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 16/04/2025 A 13H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 103 DE MME LOMBARDI AU 1ER ETAGE
CONSTAT: INFILTRATION D'EAU AU NIVEAU DU PLAFOND ET MUR DU COULOIR
TAUX D'HUMIDITE A 80%
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 203 DE MME CHEZE AU 2EME ETAGE
CONTROLE DU LOGEMENT
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE SOUS LE LAVABO
CONSTAT: LE SOL A L'INTERIEUR DU CAISSON EST MOUILLE - IL Y A UNE
INFILTRATION QUI PROVIENT DU LOGEMENT DU DESSUS
TAUX D'HUMIDITE A 80% SUR LE MUR DU WC
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 303 AU 3EME ETAGE
CONSTAT: FUITE EN GOUTTE A GOUTTE SUR ROBINET AUTOPERCEUR DE LA MACHINE
A LAVER SOUS L'EVIER DE CUISINE
PRESENCE IMPORTANTE D'EAU AU SOL
MISE EN PLACE D'UN BOUCHON AU NIVEAU DU ROBINET AFIN DE STOPPER LA FUITE
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LES EVACUATIONS DU LOGEMENT 303
A CONTROLER PROCHAINEMENT PAR LES LOCATAIRES DU 1ER ET 2EME ETAGE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 17/04/25 à 18H39 M. J MESSINA

PREVOIR REMPLACEMENT DU ROBINET DE MACHINE A LAVER

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5040195

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	179,89	179,89
TOTAL H.T.				179,89
T.V.A. a 10,00%				17,98
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>197,87</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN