

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5040328

N/REF : 1/04/2025 16H42 C:025951 I:32422
V/REF : 934849
V/Email reçu le Mardi 01/04/2025 à 16H42

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0724
IMMEUBLE : LES GLYCINES -0724
4, RUE DU PRE COTTIN
38420 MURIANETTE

Fontaine, le 29 Avril 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLÉE 4 COTTIN - PARTIES COMMUNES
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE SUR COLONNE D'EAU MONTANTE DANS LE
PLACARD TECHNIQUE DU RDC
Donneur d'ordre : M. D. SARTOR

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 03/04/2025 A 16H45:
INTERVENTION DEPUIS LE PLACARD TECHNIQUE DANS LES PARTIES COMMUNES AU
RDC
CONSTAT: FUITE D'EAU AVANT COMPTEUR SUR EAU FROIDE DU LOGEMENT 13
ARRET DE LA FUITE PROVISOIEMENT EN PLAÇANT UN COLLIER DE SERRAGE
PREVOIR AFFICHAGE COUPURE D'EAU GENERAL DU BATIMENT ET REMPLACEMENT
DE LA VANNE AVANT COMPTEUR LOGEMENT 13 (VANNE 4/3 FF)
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : TM LCOMPTER Email envoyé le 09/04/25 à 09H29 M. D. SARTOR

AH LGESTION Email envoyé le 07/04/25 à 14H38 M. D. SARTOR

MERCI DE NOUS DONNER L'ACCORD POUR LE REMPLACEMENT DE LA VANNE
GENERALE DU LOGEMENT 13
AVEC LES COORDONNEES DU LOCATAIRE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5040328

nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
	TOTAL H.T.			167,29
	T.V.A. a 10,00%			16,72
	TOTAL T.T.C.En EURO			184,01

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN