

FACTURE N° 5050018

N/REF : 23/04/2025 16H13 C:263561 I:27328
V/REF : OSMIL806956902
V/Email reçu le Mercredi 23/04/2025 à 16H13

SELON DEVIS N° 5040045

V/REF.IMM. 700

IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

FONCIA ALPES DAUPHINE

**1 RUE DES TROPIQUES
38130 ECHIROLLES**

Fontaine, le 06 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 14 DANUBE LOGEMENT 1146 DE MME CLOITRE 12EME ETAGE
06 47 80 33 72

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5040045 du 13/04/2025 d un montant de
536,67 € TTC

Donneur d'ordre : Mme B. LORIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 1146 DE MME CLOITRE AU 12EME ETAGE
AGRANDISSEMENT DE LA TRAPPE QUI SE TROUVE DANS LA CHAMBRE POUR ACCES
AU RESEAU DE CHAUFFAGE
COUPURE DES DEPARTS/ARRIVEES DU RESEAU POUR RACCORDER LA POMPE A
EPREUVE
TEST DU RESEAU
REMISE EN SERVICE DU RESEAU DE CHAUFFAGE EN MULTICOUCHE DN20/27

UN DEVIS DE REPARATION DEFINITIVE VOUS SERA ADRESSE EN FONCTION DES
RESULTATS DE LA RECHERCHE DE FUITE SUR LE RESEAU DE CHAUFFAGE

FERMETURE DU MUR EN PROVISOIRE - WEDI ET PLATRE

NOTRE INTERVENTION DU 30/04/2025
MISE EN PRESSION EPREUVE DU RESEAU DE CHAUFFAGE DEPART ET RETOUR
CONSTAT: PERTE DE PRESSION

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 02/05/25 à 17H44 Mme B. LORIN

AH TT Email envoyé le 18/04/25 à 11H00 BD

AH TT Email envoyé le 18/04/25 à 11H00 Mme B. LORIN

AH TT Email envoyé le 13/04/25 a 22H33 Mme B. LORIN

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	447,23	447,23
	TOTAL H.T.		447,23
	T.V.A. a 20,00%		89,44
	TOTAL T.T.C.En EURO		536,67

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN