

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5050205

N/REF : 9/05/2025 11H39 C:025951 I:32420
V/REF : 936494
V/Email reçu le Vendredi 09/05/2025 à 11H39

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0881
IMMEUBLE : COEUR DE VILLAGE-881
860/870 R.DU GENERAL DE GAULLE
(BATIMENT LE BERLIOZ)
38330 MONTBONNOT ST MARTIN

Fontaine, le 20 Mai 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 870 GAULLE - 1ER ETG - LOGT 154 - VACANT ET SUR PASS
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE APRES DEBUT D'INFILTRATION CHEZ LE
VOISIN DU DESSOUS DANS LE PLACARD D'ENTREE ET CUISINE
Donneur d'ordre : M. J. QUERIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 15/05/2025 A 16H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 154 AU RDC - VACANT
UNE FUITE DANS LE PLACARD D'ENTREE ET CUISINE
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.JACOMEAU AU 1ER ETAGE
MISE EN EPREUVE DU RESEAU D'EAU CHAUDE ET D'EAU FROIDE - PAS DE PERTE DE
PRESSION
MISE EN EPREUVE DU RESEAU DE CHAUFFAGE - PERTE DE PRESSION SUR LA
NOURRICE AU NIVEAU D'UN ECROU D'ALIMENTATION DU RADIATEUR DEPART -
IL N'Y A PAS DE JOINT
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT
CONTROLE BON ETANCHEITE - OK
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 19/05/25 à 15H54 M. J. QUERIN

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5050205

distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff	Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
TOTAL H.T.					167,29
T.V.A. a 10,00%					16,72
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>184,01</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN