

SUR FACTURE N° 5040168  
N/REF : 7/04/2025 15H51 C:025438 I:34410  
V/REF : OSMIL806902063  
V/Email reçu le Lundi 07/04/2025 à 15H51

**SDC 'Village Olympique B'**  
**C/O FONCIA ECHIROLLES**  
**46, AVENUE DE GRUGLIASCO**  
**38130 ECHIROLLES**

**IMMEUBLE :** VILL.OLYMPIQUE (Cop)  
2-4-6 RUE KOGAN/2-4 R.LACHENAL  
4/6/8 PLACE LIONEL TERRAY  
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 27 Mai 2025

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** ALLÉE 2 KOGAN - CAVE PRIVATIVE DE L'ISTAMBUL BAR -  
MONSIEUR DEMIR AMED : 06 13 43 96 02  
CLE ACCES AU BAR ISTANBUL - 10H A 22H

**MOTIF :** Votre accord sur notre devis n° 5030086 du 28/03/2025 d un montant de  
706.48€TTC

**Donneur d'ordre :** M. E AJDONIK

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de  
l'immeuble.

AFFICHAGE TRAVAUX SUR EVACUATION 48H AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

INTERVENTION DEPUIS LA CAVE DE L'ISTAMBUL BAR  
INTERVENTION SIMULTANEE AVEC PLOMBIER ET SOCIETE ASSAINISSEMENT  
COUPURE D'EAU DE L'IMMEUBLE  
POMPAGE DE LA CAVE  
REFECTION DE LA COLONNE EN FONTE PAR DU PVC DN100 SUR 2ML  
REMISE EN EAU  
CONTROLE BON ETANCHEITE  
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 11/04/2025

PREVOIR UN CURAGE DE L'EVACUATION PUISQUE S'EST COMPLETEMENT BOUCHE ET  
CA REMONTE TOUJOURS

**OBSERVATIONS :**

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.  
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.  
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

| =====    |                                         |         |         |
|----------|-----------------------------------------|---------|---------|
| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif       | P.U. HT |         |
| 1,00     | Travaux conformes au DEVIS en référence | 642,00  | -642,00 |
|          | TOTAL H.T. ....                         |         | -642,00 |
|          | T.V.A. a 10,00% .....                   |         | -64,20  |
|          | TOTAL T.T.C. ....En EURO _____          |         | -706,20 |

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale