

N/REF : 29/07/2025 14H59 C:264540 I:36211

V/Email reçu le Mardi 29/07/2025 a 14H59

SELON DEVIS N° 5070062

**SYNDIC BÉNÉVOLE
FENOLLAN Claude
3 RUE JEAN PREVOST
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : 3 PREVOST
3 RUE JEAN PRÉVOST
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 18 Aout 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 3 PRÉVOST - LGT AU 1ER ÉTAGE - CONTACT MME FENOLLAN 06 62 55 76 08
(SYNDIC BÉNÉVOLE)
CODE IMMEUBLE B952
CLAUDE.FENOLLAN@FREE.FR

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5070062 du 28/07/2025 d un montant de
574,54 TTC
I

Donneur d'ordre : Mme C. FENOLLAN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME DEBISHOP MARTINE AU 3EME ETAGE
DEPOSE DU MEUBLE VASQUE
REALISATION D'UNE OUVERTURE AU NIVEAU DU CAISSON POUR ACCEDER A LA
COLONNE ET DETERMINER LA RECHERCHE DE LA FUITE
FERMETURE DU CAISSON AVEC PLAQUE DE WEDI ET PLATRE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

SUIVANT LES RESULTATS, NOUS VOUS FERONS PARVENIR UN DEVIS DE REPARATION

LE 18/08/2025 A 13H30:

CONSTAT: FUITE AU PIED DE COLONNE AU NIVEAU DES COUDES EN DIAM 32
PREVOIR REMPLACEMENT DES COUDES DIAM 32

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 18/08/25 a 17H34 Mme C. FENOLLAN

AH TT Email envoyé le 28/07/25 a 14H48 Mme C. FENOLLAN

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5080184

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	522,31	522,31
	TOTAL H.T.		522,31
	T.V.A. a 10,00%		52,23
	TOTAL T.T.C.En EURO		574,54

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN