

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5080222

N/REF : 14/08/2025 8H31 C:025951 I:32410
V/REF : 942095
V/Email reçu le Jeudi 14/08/2025 à 8H31

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0179
IMMEUBLE : LES GENTIANES -0179
RUE ST VINCENT PORTE LA TINE
RUES STEL.MONTIS/GRAN.TRAVERSE
38240 MEYLAN

Fontaine, le 21 Aout 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 23 MONTIS - LGT 301 AU 3E ETAGE DE M.BELQANI - TEL*0677510075*

MOTIF : INTERVENIR POUR VERIFIER SI FUITE SUR TOUTE LA ROBINETTERIE, SYPHONS ET
CANALISATIONS DE LA SDB

Donneur d'ordre : M. D. SARTOR

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 20/08/2025 A 10H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 301 DE M.BELQANI AU 3EME ETAGE
CONTROLE DE LA ROBINETTERIE DE LA SALLE DE BAIN AU NIVEAU DE LA
BAIGNOIRE ET DU LAVABO
CONSTAT: RIEN A SIGNALER
DEPOSE DE L'HABILLAGE BAIGNOIRE - TOUT EST SEC ET IL N'Y A PAS
D'INFILTRATION AU NIVEAU DES JOINTS SILICONE DE LA BAIGNOIRE
PAS DE FUITE AU NIVEAU DES TUYAUX D'ALIMENTATION ET EVACUATION
IL Y A 10% DE TAUX D'HUMIDITE AU NIVEAU DU MUR DE LA CHAMBRE MITOYEN A
LA SALLE DE BAIN - TAUX NORMAL
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 21/08/25 à 10H20 M. D. SARTOR

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5080222

réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	171,95	171,95
	TOTAL H.T.			171,95
	T.V.A. a 10,00%			17,19
	TOTAL T.T.C.En EURO			<u>189,14</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN