

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5090207

N/REF : 4/09/2025 13H58 C:025951 I:32407
V/REF : 943227
V/Email reçu le Jeudi 04/09/2025 a 13H58

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0141
IMMEUBLE : LES NARCISSES -0141
14-18, PASSAGE DES GRUBINS
RUES DES BOISSES/CHENEVIERE
38240 MEYLAN

Fontaine, le 15 Septembre 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 16 GRUBINS - LGT 1 AU RDC DE MME BONHORE - TEL*0609125635*
NUMERO 1ER ETAGE ASSOCIATION
04 76 90 16 66
06 43 17 04 88
04 76 75 94 40
06 85 92 42 79

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE URGENTE
Donneur d'ordre : M. D. SARTOR

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 05/09/2025 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 1 DE MME BONHORE AU RDC
CONSTAT: INFILTRATION AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA CUISINE
TAUX D'HUMIDITE A 80-90%
PREVOIR RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT AU 1ER ETAGE CHEZ M.KHATTAF
REPLI CHANTIER

LE 11/09/2025 A 09H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.KHATTAF AU 1ER ETAGE
CONTROLE DU LOGEMENT: SALLE DE BAIN, CUISINE ET WC - RIEN A SIGNALER
LA FUITE PROVIENT DE LA TERRASSE DU 2EME ETAGE, L'EAU STAGNE ET COULE
JUSQU'AU RDC
PREVOIR L'INTERVENTION D'UNE SOCIETE D'ETANCHEITE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 11/09/25 a 18H15 M. D. SARTOR

AH LGESTION Email envoyé le 05/09/25 a 17H23 M. D. SARTOR

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DE M.KHATTAF AU 1ER ETAGE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	171,95	171,95
	TOTAL H.T.			171,95
	T.V.A. a 10,00%			17,19
	TOTAL T.T.C.En EURO			189,14

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN