

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5100031

N/REF : 20/08/2025 17H03 C:025979 I:32156
V/REF : 942359
V/Email reçu le Mercredi 20/08/2025 à 17H03

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
CHARTREUSE
74 COURS BECQUART CASTELBON
CS 90229
38506 VOIRON CEDEX**

V/REF.IMM. 0018
IMMEUBLE : BOURG VIEUX -0018
ALLEES BRUYERES/DIGITALES
EDELWEISS/FOUGERES/HORTENSIA
38340 VOREPPE

Fontaine, le 02 Octobre 2025

Référence Marché: Lot10-Plomberie Centre Isere

LOCALISATION : ALLEE 92 DIGITALES - CAVES
M.BATISSE - TEL*0630379479*

MOTIF : INTERVENIR POUR PROBLEME D'ODEUR VERIFIER LA CAUSE CAVES INONDER EAU QUI
REFOULE

Donneur d'ordre : M. L. WOAYKI

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 29/08/2025 A 09H00:
INTERVENTION DEPUIS LES CAVES AU SOUS-SOL DE LA MONTEE 91
CONSTAT: LES CAVES 2-3 ET 4 SONT INONDEES
IL Y A UNE FUITE SUR LA COLONNE D'EVACUATION
EN FONTE DIAM 100 AU NIVEAU DE LA CAVE 16 DE LA MONTEE 74
PREVOIR REMPLACEMENT DE LA COLONNE EAUX USEES EN FONTE PAR PVC DN100 SUR
3ML

OBSERVATIONS : KK LCOMPTER Email envoyé le 16/09/25 à 12H00 M. L. WOAYKI

AH LGESTION Email envoyé le 01/09/25 à 19H00 M. L. WOAYKI

MERCI DE NOUS DONNER L'ACCORD POUR LES TRAVAUX SUIVANTS:
REMPLACEMENT DE LA COLONNE EAUX USEES EN FONTE PAR PVC DN100 SUR
3ML

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	184,89	184,89

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5100031

TOTAL H.T.	184,89
T.V.A. a 10,00%	18,48
TOTAL T.T.C.En EURO	203,37

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN