

N/REF : 30/09/2025 14H34 C:025438 I:34669
V/REF : osmil807563143
V/Email reçu le Mardi 30/09/2025 a 14H34

FONCIA ECHIROLLES

**46, AVENUE DE GRUGLIASCO
38130 ECHIROLLES**

IMMEUBLE : DOMAINE DE LA BUCLE
58 RUE PAUL LANGEVIN
38130 ECHIROLLES

Fontaine, le 06 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 56 LANGEVIN - BAT G - COMMUNS GARAGES
SIAUD THIERRY 06.88.78.27.87

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE D'EAU DANS LES GARAGES

Donneur d'ordre : Mme B LORIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 06/10/2025 A 13H00:
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE AU SOUS SOL.
CONSTAT: INFILTRATION D'EAU EN GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DU PLAFOND
DES GARAGES QUI PROVIENT DU LOGEMENT DU DESSUS AU RDC.
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT NUMÉRO 01 AU RDC
CONTRÔLE DU LOGEMENT
CONSTAT: FUITE D'EAU EN FILET SUR LE TUYAU D'ALIMENTATION DE LA MACHINE
A LAVER
COUPURE DE L'ALIMENTATION DE LA MACHINE A LAVER
REPLACEMENT DU JOINT DU TUYAU D'ALIMENTATION
RACCORDEMENT
REMISE DE L'EAU
CONTRÔLE BON ÉTANCHEITE - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 06/10/25 a 17H32 Mme B LORIN

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5100098

nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 06/10	1	73,82	92,27
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45	39,45
1,00	Joint(s) fibre 20/27	1	0,25	0,25
TOTAL H.T.				161,09
T.V.A. a 10,00%				16,10
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>177,19</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN