

N/REF : 2/10/2025 11H27 C:025856 I:32837

MADAME MICCOLI CHRISTINE

V/Email reçu le Jeudi 02/10/2025 a 11H27

**4 RUE DU REPOS
38610 GIERES**

**IMMEUBLE : 4 REPOS
4, RUE DU REPOS
38610 GIERES**

Fontaine, le 08 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 4 REPOS - LGT DE MME MICCOLI - TEL*0670162424*

MOTIF : INTERVENIR SUITE RAPPORT RECHERCHE DE FUITE POUR REPARATION

Donneur d'ordre : Mme MC MICCOLI

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

=====

LE 07/10/2025 A 14H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME MICCOLI
CONSTAT: FUITE SUR CUIVRE DIAM 22
AVEC ACCORD DE MME MICCOLI - TRAVAUX DE RÉPARATION
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
REPLACEMENT DE LA PORTION FUYARDE PAR DU MULTICOUCHE DIAM 20
REPLACEMENT D'UNE VANNE A BILLE 20/27
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ETANCHEITE - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

LE 08/10/2025 A 13H30:
APPEL DE MME MICCOLI, CELLE-CI INDIQUE QU'IL Y A TOUJOURS LA FUITE
MALGRÉ LES RÉPARATIONS DU 07/10/2025.
IL Y A EU UN MAUVAIS DIAGNOSTIC DE L'ENTREPRISE QUI A FAIT LA RECHERCHE
DE FUITE
MME MICCOLI SOUHAITE REFAIRE UNE RECHERCHE DE FUITE PAR NOTRE
ENTREPRISE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS :

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/10	1	73,82	203,00

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45	39,45
2,00	Raccord multi 20/27	1	5,71	11,42
1,00	vanne a bille	1	9,83	9,83
2,00	Raccord(s) tectite 20/27	1	3,41	6,82
3,00	Tube(s) Multicouche Dn20	1	2,22	6,66
TOTAL H.T.				306,30
T.V.A. a 10,00%				30,63
TOTAL T.T.C.En EURO				336,93

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN