

SUR FACTURE N° 5090292
N/REF : 25/06/2024 7H57 C:264074 I:35282

V/Email reçu le Mardi 25/06/2024 à 7H57

IMMEUBLE : 168E NIZIER
168E ROUTE DE SAINT NIZIER
38180 SEYSSINS

PERNIAS ENRIQUE

**168E ROUTE DE SAINT NIZIER
38180 SEYSSINS**

Fontaine, le 15 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 168E NIZIER - M. PERNIAS 06 77 63 63 09

MOTIF : REMPLACEMENT DE LA BONDE DE BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : M. E PERNIAS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 12/09/2025 A 16H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.PERNIAS
CONSTAT: FUITE SOUS BAIGNOIRE
REPLACEMENT DU VIDAGE DE LA BAIGNOIRE IL Y A 1 AN
A CE JOUR, CELUI-CI EST TOTALEMENT DESSERE ET N'EST PLUS ETANCHE
L'EAU DE LA BAIGNOIRE S'ECOULAIT SOUS LA BAIGNOIRE
RESSERAGE DU VIDAGE DE LA BAIGNOIRE AFIN DE LE RENDRE ETANCHE
CONSTAT DE DEGATS SUR LE MUR PLACO DE LA CHAMBRE DU BAS
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

AVOIR N°5100014

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		-29,12
0,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/09	1	73,82		-55,36
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45		-39,45
TOTAL H.T.					-123,93
T.V.A. a 20,00%					-24,78
TOTAL T.T.C.En EURO					-148,71

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale