

FACTURE N° 5110259

N/REF : 28/10/2025 16H40 C:024888 I:36654

V/Email reçu le Mardi 28/10/2025 a 16H40

CITYA DAUPHINE IMMOBILIER

**23 RUE HOCHÉ
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : TERRANOVA [0004]
5 7 9 ALLEE DU PARC
38130 ECHIROLLES

Fontaine, le 18 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 5 DU PARC - LGT AU 2E ETAGE DE M.DRIEF - TEL*0771520507*
VOISINE DU DESSOUS MME VONGSA 0687312973

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE QUI COULERA CHEZ MME VONGSA

Donneur d'ordre : Mme A VOLATIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 13/11/2025 A 10H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME VONGSA
TRACES D'EAU ET PLAFOND HUMIDE - LE TAUX D'HUMIDITÉ EST A 60%
POUR MADAME DRIEF - ABSENTE
PREVOIR CONTRÔLE DU LOGEMENT DE MME DRIEF AU 2EME ETAGE
REPLI CHANTIER

LE 18/11/2025 A 10H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.DRIEF AU 2EME ETAGE
CONTRÔLE DU LOGEMENT: SALLE DE BAIN, CUISINE ET WC
CONSTAT: PAS DE FUITE VISUELLE
MISE EN PRESSION DU RESEAU D'EAU FROIDE SANITAIRE DEPUIS LE COMPTEUR
CONSTAT: BAISSÉ DE PRESSION
PREVOIR LE PASSAGE EN APPARENT DU RESEAU D'EAU FROIDE SUR 16ML EN PER
DIAM 14 POUR GAINAGE DANS PER DIAM 16 DEPUIS LE COMPTEUR JUSQU'AU
TOILETTE AU NIVEAU DE LA VANNE
UN DEVIS VOUS SERA ADRESSÉ PROCHAINEMENT
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 18/11/25 a 14H55 Mme A VOLATIER

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5110259

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 13/11	1	73,82		73,82
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 13/11	1	73,82		73,82
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45		39,45
TOTAL H.T.					216,21
T.V.A. a 10,00%					21,62
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>237,83</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN