

N/REF : 13/11/2025 16H45 C:264972 I:33198

M.BELMOKTAR

V/Email reçu le Jeudi 13/11/2025 a 16H45

**170 GALERIE DE L'ARLEQUIN
38000 GRENOBLE**

V/REF.IMM. 1349

IMMEUBLE : VILLENEUVE 170 -1349
170, GALERIE DE L'ARLEQUIN
SYND A.DELAUNOI COURSIVE 1-5
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 21 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 170 ARLEQUIN - LGT DE M.BELMOKTAR -
APPELER MME MOREL 0763038385

MOTIF : INTERVENIR POUR ASPIRER L'EAU CHEZ LUI ET TROUVER LA FUITE
PRENDRE ASPIRATEUR A EAU

Donneur d'ordre : M. M. BELMOKTAR

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 14/11/2025 A 11H15:
INTERVENTION DEPUIS LE 170 ARLEQUIN AVEC MME DUBOURG SUR PLACE
LE LOCATAIRE EST ABSENT AU RDV - IMPOSSIBLE D'ACCEDER AU LOGEMENT
MME DUBOURG A TENTE DE JOINDRE SES RESPONSABLES, CEPENDANT ON NE PEUT
PAS ACCEDER AU LOGEMENT SANS AUTORISATION
A REPROGRAMMER

LE 19/11/2025 A 11H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.BELMOKTAR
ASPIRATION DE L'EAU
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT: FUITE SUR ALIMENTATION DE CHAUFFAGE AU NIVEAU DE LA CUISINE
COUPURE DU CHAUFFAGE PROVISOIRE
PREVOIR LE PASSAGE EN APPARENT DE L'ALIMENTATION DU 3ML EN MULTICOUCHE
DEPUIS LA CUISINE JUSQU'AU WC
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 20/11/25 a 18H16 Mme MOREL

MERCI DE NOUS ACCORDER LA SUITE DES TRAVAUX

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5110302**ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	1	73,82	73,82
1,00	H.Pompage-Refoulement le 19/11	2	170,03	170,03
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45	39,45
TOTAL H.T.				312,42
T.V.A. a 10,00%				31,24
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>343,66</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN