

SUR FACTURE N° 6010400
N/REF : 16/01/2026 16H14 C:025604 I:36747
V/REF : -
V/Email reçu le Vendredi 16/01/2026 à 16H14

SYNDIC ECO 38

**334, RUE DES 20 TOISES
38950 SAINT MARTIN LE VINOUX**

IMMEUBLE : 18 VILLARS
18 RUE DOMINIQUE VILLARS
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 06 Mars 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 18 VILLARS - LGT FLORIAN PAILLASSON - TEL*06 10 91 80 21*

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°6010019 DU 12/01/2026
D UN MONTANT DE 332,41 EUROS HT

Donneur d'ordre : M. O BOSSELUT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 23/01/2026 A 13H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.PAILLASSON AU 4EME ETAGE
OUVERTURE DU MUR A 80 CM A L'AXE DU MUR EXTÉRIEUR POUR INSPECTER LA
COLONNE EAUX USEES
OUVERTURE DERRIERE L'EVIER AU NIVEAU DE L'EVACUATION EVIER APRES DEPOSE
DU MEUBLE CUISINE
SUSPICION DE COLONNE ENCASTREE DANS LE MUR PORTEUR ET DERRIERE LE
DOUBLAGE PLACO - COLONNE EAUX USEES EN FIBRO CIMENT (AMIANTE)
EVACUATION DE L'EVIER EN PLOMB
UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ADRESSE EN FONCTION DES RESULTATS DE LA
RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 23/01/2026:
OUVERTURE DU MUR SOUS L'EVIER - FUITE EN FILET D'EAU SUR L'EVACUATION
CUIVRE DE LA CHAUDIERE
REPRISE DE L'EVACUATION CUIVRE ET CONTROLE ETANCHEITE
PREVOIR REBOUCHAGE PLACO SOUS EVIER

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	P.U. HT
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence		332,41
			-332,41
		TOTAL H.T.	-332,41
		T.V.A. a 10,00%	-33,24
		TOTAL T.T.C.En EURO	-365,65

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale