

N/REF : 16/01/2026 16H15 C:025604 I:36747
V/REF : -
V/Email reçu le Vendredi 16/01/2026 à 16H15

SELON DEVIS N°

SYNDIC ECO 38

**334, RUE DES 20 TOISES
38950 SAINT MARTIN LE VINOUX**

IMMEUBLE : 18 VILLARS
18 RUE DOMINIQUE VILLARS
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 06 Mars 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 18 VILLARS - LGT FLORIAN PAILLASSON - TEL*06 10 91 80 21*

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°6010019 DU 12/01/2026
D UN MONTANT DE 332,41 EUROS HT

Donneur d'ordre : M. O BOSSELUT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 23/01/2026 A 13H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.PAILLASSON AU 4EME ETAGE
OUVERTURE DU MUR A 80 CM A L'AXE DU MUR EXTÉRIEUR POUR INSPECTER LA
COLONNE EAUX USEES
OUVERTURE DERRIERE L'EVIER AU NIVEAU DE L'EVACUATION EVIER APRES DEPOSE
DU MEUBLE CUISINE
SUSPICION DE COLONNE ENCASTREE DANS LE MUR PORTEUR ET DERRIERE LE
DOUBLAGE PLACO - COLONNE EAUX USEES EN FIBRO CIMENT (AMIANTE)
EVACUATION DE L'EVIER EN PLOMB
UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ADRESSE EN FONCTION DES RESULTATS DE LA
RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 23/01/2026:
OUVERTURE DU MUR SOUS L'EVIER - FUITE EN FILET D'EAU SUR L'EVACUATION
CUIVRE DE LA CHAUDIERE
REPRISE DE L'EVACUATION CUIVRE ET CONTROLE ETANCHEITE
PREVOIR REBOUCHAGE PLACO SOUS EVIER

OBSERVATIONS : FACTURATION DES TRAVAUX AU TEMPS PASSE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 6030089

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	P.U. HT
2,00	H.Ouvrier Qualifié	Plomberie	75,30
			150,60
		TOTAL H.T.	150,60
		T.V.A. a 10,00%	15,06
		TOTAL T.T.C.En EURO	165,66

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN