

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 6070385

N/REF : 22/06/2026 9H29 C:024870 I:37045
V/REF : osmil808583529
V/Email reçu le Lundi 22/06/2026 à 9H29

SELON DEVIS N° 6060059

FONCIA FF IMMO

**1 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : RANDON
16 BIS RUE DU MARECHAL RANDON
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 30 Juillet 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 16 RANDON -1E ETAGE MME TRAVERSAZ 06 28 71 32 10
PRENDRE PHOTO OBLIGATOIRE ET SIGNATURE
TRAVERSAZFLORENCE@GMAIL.COM

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°6060059 DU 16/06/2026
D UN MONTANT DE 1192,44 EUROS HT

Donneur d'ordre : Mme M. PAPORELLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES (AVEC ACCES AU LOGEMENT DE MME TRAVERSAZ)
COUPURE D'EAU
DEGARNISSAGE DE LA DALLE
REFECTION DU PASSAGE DE DALLE DE LA COLONNE EVACUATION EN FONTE SUR 1.50ML PAR DU PVC DIAM100
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE

NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 16/07/2026
DEGARNISSAGE DU MUR CÔTÉ MME TRAVERSAZ ET DE LA DALLE DEPUIS LES PARTIES COMMUNES.
CONSTAT: LE COUDE EN FONTE EN SORTIE DU LOGEMENT DE MME MME TRAVERSAZ EST EMBOÎTÉ DANS UNE ÉVACUATION FIBROCIMENT (AMIANTE).
LA COLONNE FIBROCIMENT EST VISIBLE DEPUIS LE RDC ET SEMBLE REPARTIR EN FONTE SOUS LE BÂTIMENT.

REPRISE DE L'EMBOITURE AU CIMENT PROMPT, REBOUCHAGE MUR ET DALLE.

LA MISE EN PLACE DE CIMENT PROMPT ENTRE LE COUDE EN FONTE ET LA COLONNE

FIBROCIMENT DANS LES COMMUNS N'EST PAS DÉFINITIVE DU FAIT DU MAUVAIS ÉTAT DE L'EMBOITURE CÔTÉ FIBROCIMENT.

PRÉVOIR L'INTERVENTION D'UNE ENTREPRISE SS3 POUR LE RETRAIT DE LA SECTION FIBROCIMENT DU 1ER ÉTAGE AU RDC.

LE 22/07/2026 A 10H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME TRAVERSAZ
REPLACEMENT DE L'HABILLAGE BAIGNOIRE
CONTROLE BON MAINTIEN - OK
REPLI CHANTIER

LE 29/07/2026 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME TRAVERSAZ POUR UNE RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT: LA FUITE PROVIENT DE L'ÉVACUATION DE LA BAIGNOIRE QUI PART DANS LA COLONNE
NOUS NE POUVONS PAS INTERVENIR SUITE A LA PRESENCE D'AMIANTE
FAIRE INTERVENIR UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 30/07/26 A 17H50
MAYLISE.PAPORELLO@FONCIA.COM

OR COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 20/07/26 A 10H16
MAYLISE.PAPORELLO@FONCIA.COM

AH TT EMAIL ENVOYÉ LE 16/06/26 A 16H44 MME F. TRAVERSAZ

AH TT EMAIL ENVOYÉ LE 16/06/26 A 16H42 _ COMPTABILITE

AH TT EMAIL ENVOYÉ LE 16/06/26 A 16H42 MME C CLAIR

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U.	HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1192,44		1192,44
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 29/07	75,30		94,12
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	39,45		39,45
TOTAL H.T.				1326,01
T.V.A. a 10,00%				132,60
TOTAL T.T.C.			En EURO	1458,61

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN