

N/REF : 14/08/2026 9H55 C:265390 I:37391

GUEGOU

V/Email reçu le Vendredi 14/08/2026 à 9H55

**25 RUE DU COTTERG
38380 SAINT LAURENT DU PONT**

IMMEUBLE : COTTERG
25 RUE DU COTTERG
38380 ST LAURENT DU PONT

Fontaine, le 18 Aout 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 25 COTTERG - M GUEGOU *0678485378*

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE AU NIVEAU D UNE CANALISATION EAU FROIDE
TUYAU QUI ALIMENTE LA DOUCHE

Donneur d'ordre : Mr GUEGOU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 17/08/2026 A 08H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.GUEGOU
FUITE SUR TUYAU ALIMENTATION EAU FROIDE QUI ALIMENTE LA DOUCHE
AU NIVEAU DU T MULTICOUCHE (RACCORD PAS SERTI)
COUPURE D'EAU
DEPOSE DU CARREAU DE FAIENCE DU BAC DE DOUCHE
SERTISSAGE DU T EN MULTICOUCHE
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
0,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/08	1	75,30	37,65
TOTAL H.T.				37,65
T.V.A. a 10,00%				3,76
TOTAL T.T.C.En EURO				41,41

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN