

N/REF : 21/08/2026 16H58 C:265397 I:37407
V/REF : 26081530
V/Email reçu le Vendredi 21/08/2026 à 16H58

PRESTA-MAINTENANCE

**ZA LE RIPEL - 1411 ROUTE DE
SANDRANS
01990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS**

IMMEUBLE : BOUTIQUE SFR
55 GRANDE PLACE
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 15 Septembre 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N55 GRANDE PLACE - BOUTIQUE SFR (OUVERT JUSQU'A 20H)

MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE POUR :
- FUITE AU NIVEAU DE LA CLIM EN SALLE DE VENTE
- FAIRE UNE MISE EN SÉCURITÉ DES SPOTS PAR LESQUELS L'EAU COULE.
- COUPER L'ARRIVÉE D'EAU DE LA CLIM ET EFFECTUER UNE RÉPARATION
(PROVISoire OU NON) SI POSSIBLE.
- TROUVER L'ORIGINE DE LA FUITE

Donneur d'ordre : Mme M. FERNANDEZ

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 21/08/2026 A 18H15 :

INTERVENTION A PARTIR DE LA BOUTIQUE SFR GRANDPLACE.
CONSTAT DE FUITE AU PLAFOND EN GOUTTE A GOUTTE.
LA FERMETURE ETANT A 19H30 LE RESPONSABLE A DEMANDE DE REVENIR DEMAIN
MATIN A 10H00.

LE 22/08 A 10H15 :

CONSTAT D'UNE FUITE D'EAU AU NIVEAU DU 2E FAUX PLAFOND EN BOIS.
PRESENCE D'EAU A PROXIMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES.
DEMANDE DE COUPURE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE POUR TRAVAILLER EN
SECURITE.
LE RESPONSABLE DE LA BOUTIQUE A INDIQUE QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE
COUPER L'ELECTRICITE ET QU'IL FAUT INTERVENIR EN DEHORS DES HORAIRES
D'OUVERTURE DE 06H00 A 10H OU APRES 20H00.
IL FAUT PREVOIR UN NOUVEAU DEVIS.
CONCERNANT LA CLIMATISATION LE RESPONSABLE A INSISTE POUR QU'ELLE SOIT
REMISE EN SERVICE IMMEDIATEMENT MALGRE LA PRESENCE D'EAU A PROXIMITE
DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES.
D'AUTRE PART, LE RESPONSABLE A ADOPTE UNE ATTITUDE ET TENU DES PROPOS
IRRESPECTUEUX ET DEPLACES A L'EGARD DE NOTRE PERSONNEL.

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 6090174

AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 12/09/26 A 23H03
MANON.FERNANDEZ@PRESTA-MAINTENANCE.FR

AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 25/08/26 A 19H38
MANON.FERNANDEZ@PRESTA-MAINTENANCE.FR

AH LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/08/26 A 09H24 MME M. FERNANDEZ

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,41		29,41
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 21/08	1	75,30		131,77
1,75	Sup.H.50%-Ouv.Qual +17h/20h-Sa 7h12h	1	37,65		65,88
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 22/08	2	75,30		207,07
2,75	Sup.H.50%-Ouv.Qual +17h/20h-Sa 7h12h	2	37,65		103,53
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45		39,45
TOTAL H.T.					577,11
T.V.A. a 10,00%					57,71
TOTAL T.T.C.En EURO					634,82

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN