

N/REF : 30/11/2021 9H40 C:000053 I:02539
V/REF : AC/B30383
V/Email reçu le Mardi 30/11/2021 a 9H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DEV
IMMEUBLE : LA DEVRIE - DEV
RUE DE LA DEVRIE
35450 VAL D'IZE

Rennes, le

20 Décembre 2021

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 10 - MME PIERRE 02 99 49 82 63
LOGEMENT N°008810, PORTE N°10, RDC, TYPE 2
APPELER SA FILLE 06 16 04 02 23
MOTIF : FUIITE A LA BASE DU WC
Donneur d'ordre : M. T AUBREE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE SUR LE TOILETTE
CONSTAT:FUIITE SUR LA PIPE DU WC
DEPOSE DU TOILETTE
DECOUPE DE L'ANCIENNE PIPE
ENCOLLAJE DE LA NOUVELLE PIPE
REPRISE DES 4 FIXATIONS DU TOILETTE
REPOSE DU TOILETTE
REEMPLACEMENT DU JOINT DU ROBINET D'ALIMENTATION
CONTROLE:BONNE ETANCHEITE
CONTROLE:BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 07/12/21 a 12H00 M. T AUBREE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	97,34		97,34
1,00	PBS066-Rempl.coude pipe WC+réfect.joints	1	92,22		92,22
1,00	PBS075-Reprendre fixation du wc	1	71,72		71,72
1,00	PBS031-Rempl.joints/clapets sur robinet	1	56,35		56,35
TOTAL H.T.					317,63
T.V.A. a 10,00%					31,76
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>349,39</u>

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
 Emetteur : MR Thierry AUBREE
 mail : taubree@aiguillon.com
 tél : 0299264432 portable : 0611291366

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser pour le 03/12/2021

Marché n°020956-PBS-001

mail : ouest@servimo.fr

tél : 0230212770

fax : 0963557029

PRESENCE FAMILIALE DEVRIE

LA DEVRIE (DEV-01-10)
 10 RUE DE LA DEVRIE
 35450 VAL D IZE
 logement n°008810, porte n°10, Rez de chaussée, Type 2

Occupant actuel : MME PIERRE Marie (031796/76)
 domicile: 0299498263 bureau: portable:

	Quantité
Intervent. Hors Standard (PBS999)	1,00 U
Intervention Hors Standard	
Contact à prendre avec fille. Mail	

Virement Fournisseurs
 Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004,
 car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

Merci de rappeler impérativement le N° de commande indiqué en haut de page sur votre facture