

N/REF : 29/11/2021 14H30 C:000053 I:02682
V/REF : AC/B30311
V/Email reçu le Lundi 29/11/2021 a 14H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 20 Décembre 2021

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 6 - MR KILIC 06 24 64 79 78
LOGEMENT N°019323, PORTE N°22, 2°ETAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE RADIATEUR CHAMBRE
Donneur d'ordre : Mme J LEHUGER

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 30/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FERMETURE VANNE ALLER/RETOUR CHAUFFAGE SUR CHAUDIERE
FERMETURE DE TOUS LES RADIATEURS
VIDANGE DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE, A CHANGER
DEPOSE DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE
DEMONTAGE DU KIT MONOTUBE
EQUIPEMENT DU NOUVEAU RADIATEUR
PERCAGE AU MUR POUR LES NOUVELLES FIXATIONS
POSE DU NOUVEAU RADIATEUR
MONTAGE DU KIT MONOTUBE ET DES RACCORDS HORS BPU
DECOUPE ET POSE DE LA CANNE HORS BPU
SERRAGE DE TOUS LES RACCORDS
REMISE SOUS PRESSION DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE
MISE EN ROUTE DU CHAUFFAGE
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 30/11	1	50,00		75,00
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	1	192,00		192,00
1,00	PBS126-F.P rob.radiateur therm.doub.régl	1	45,00		45,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Canne(s)giacomini	1	7,69		7,69
1,00	Raccord(s) PER 15/21 écrou tournant	1	2,14		2,14
TOTAL H.T.					321,83
T.V.A. a 10,00%					32,18
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>354,01</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



Bon de commande
FUI TE RADIATEUR CHAMBRE
n°AC/B30311
du 29/11/2021

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Julie LEHUGER
mail : jlehuger@aguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 29/11/2021 et le 05/12/2021

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955-PBS-001

tél : 0230212770

fax : 0963557029

~~RESIDENCE LA ROSAIS~~

RESIDENCE LA ROSAIS (ROS-02-06)
6 RUE DU LION D'OR
35132 VEZIN LE COQUET
logement n°019323, porte n°22, 2° étage, Type 4

Occupant actuel : MR MME KILIC Eyvup (065537/62)
domicile: bureau: portable: 0624647978

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

FUI TE RADIATEUR CHAMBRE

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

Merci de rappeler impérativement le N° de commande indiqué en haut de page sur votre facture