



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4050930

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 18/04/2024 15H05 C:000300 I:40157
V/REF : OSTW73940
V/Email reçu le Jeudi 18/04/2024 à 15H05

SDC '107 Rue Vendôme'
C/O REGIE BARI
14, RUE TRONCHET
69457 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 1070
IMMEUBLE : 107 RUE VENDOME
107 RUE VENDOME
69006 LYON

Vaulx en Velin, le 27 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N107 VENDOME - LOGEMENT DE MME MOURY - TEL:07 87402416
GALEMENT, NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION AUPRES DE NOTRE AGENTE
D'ACCUEIL LE TROUSSEAU DE CLES DE CE WC ET LE BADGE VIGIK D'ENTREE DANS
L'IMMEUBLE

MOTIF : INTERVENIR POUR INFILTRATION D'EAU AU PLAFOND DE SON WC (GOUTTE A
GOUTTE DEPUIS CE MATIN) - SE TROUVE AU DESSUS LE WC COMMUN DU 5EME ETAGE
DANS LEQUEL VOUS AVEZ RECEMMENT REMPLACE LE WC - IL EST CONSTATE QUE LE
LAVE-MAIN PRODUIT UN GOUTTE A GOUTTE - IL PEUT S'AGIR DE CE PROBLEME
QUI IMPACTE A NOTRE AVIS LE LOGEMENT DE MME MOURY AU 4EME ETAGE

Donneur d'ordre : Mr J. BESSET

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 18/04 A 18H45
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE M.MOURY AU 4EME ETAGE
CONSTAT D'UNE INFILTRATION PROVENANT DU PLAFOND
CONTROLE DU WC COMMUN SUR LE PALIER AU 5EME ETAGE
LOCALISATION DE 2 SOURCES DE FUITE:L'UNE SUR LE RACCORD ANTIPOLLUTION ET
L'AUTRE SUR LA PIPE WC
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT DU JOINT RACCORD ANTI-POLLUTION ET REPARATION PROVISOIRE
JONCTION PIPE WC ET L'EVACUATION ENTRANTE EN DALLE
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE DE L'ENSEMBLE-RAS

PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA PIPE JUSQU'A LA JONCTION

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 19/04/24 à 07H07 Mr J. BESSET

PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA PIPE JUSQU'A LA JONCTION

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Les temps facturés comprennent le déplacement aller-retour des véhicules et personnels auxquels s'ajoute le temps sur place.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12	29,12
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 18/04	2	70,85	141,70
2,00	Sup.H.50%-Ouv.Qual +17h/20h-Sa 7h-12h	2	35,42	70,84
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,45	39,45
1,00	Pipe(s) WC avec sortie pvc droite DN100	2	11,87	11,87
1,00	Jeu(x) Fixation WC -835078	2	2,25	2,25
1,00	Colle(s) pvc (fourniture de)	2	2,74	2,74
1,00	Joint(s) fibre 12/17	2	0,15	0,15
1,00	Tube PVC (longueur de)-diamètre 40	2	1,00	1,00
1,00	Coude(s) pvc pression Dn 40 45° ff	2	10,47	10,47
1,00	Coude(s) Isiflo Dn40 90°	2	65,21	65,21
TOTAL H.T.				374,80
T.V.A. a 10,00%				37,48
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>412,28</u>

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.