



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4051098

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 13/05/2024 12H15 C:022679 I:00368

V/Email reçu le Lundi 13/05/2024 a 12H15

SDC 'Le Plein Ciel'
C/O NEYRET GESTION IMMOBILIERE
12 PLACE MARECHAL JOFFRE
69230 SAINT GENIS LAVAL

V/REF.IMM. 600

IMMEUBLE : LE PLEIN CIEL
1 A 13 RUE GERARD PHILIPPE
16/18/20, RUE LOUIS PERGAUD
69500 BRON

Vaulx en Velin, le 30 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N18 PERGAUD - CONTACTER M TABILLION TEL 07 81230042
M BELGHAZI(GARDIEN) TEL06 72736321

MOTIF : INTERVENIR POUR LA POMPE DE RELEVAGE QUI NE FONCTIONNE PLUS -
POUEZ VOUS PREVOIR UNE INTERVENTION DANS LA JOURNEE AVEC UN POMPE DE
RELEVAGE DE SECOURS EN ATTENDANT DE FAIRE LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT.
MAIL DU GESTIONNAIRE
EN COMPLÉMENT IL S'AGIT D'UN REGARD EXTÉRIEUR AU PIED DE LA TOUR 18
L'ENTREPRISE D'ASSAINISSEMENT NOUS A SIGNALÉ QUE LA POMPE ACTUELLE
EST EN PANNE AVEC COMME CONSÉQUENCE DES INFILTRATIONS DANS LES CAVES ET
LA FOSSE D'ASCENSEUR.

Donneur d'ordre : Mme D. DUBOST

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de relevage

LE 13/05 A 14H00 :
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
- APRES VERIFICATION, NOUS CONSTATONS QUE LA POMPE N'EST PAS ALIMENTEE
(LE CABLE A ETE RONGE PAR DES RATS)
RECHERCHE DU DISJONCTEUR DE LA POMPE AU NIVEAU MOINS -1 DANS LA GAINÉ
TECHNIQUE A DROITE DE L'ARMOIRE GENERALE)

COUPURE DU DISJONCTEUR
RACCORDEMENT PROVISOIRE DE LA POMPE CAR LE CABLE A ETE RONGE TRES
PROCHE DU SOL ET NE PERMET PAS UN RACCORDEMENT DEFINITIF
REMISE EN SERVICE DU DISJONCTEUR
CONTROLE ET ESSAI DU BON FONCTIONNEMENT

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER EMAIL en CC le 14/05/24 a 09H26 ddubost@neyret-immobilier.c
MP LCOMPTER Email envoyé le 14/05/24 a 09H26 M. V. NEYRET



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4051098

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DEVIS A SUIVRE POUR LE REMPLACEMENT DE LA POMPE USAGEE, ET LA REMISE
EN CONFORMITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	2		Pour mémoire	
2,00	H.Ouvrier Electricien le 13/05	2	69,98		139,96
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	2		Pour mémoire	
TOTAL H.T.					139,96
T.V.A. a 10,00%					13,99
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>153,95</u>

Valeur en votre reglement au 15 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.