



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4051214

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 30/04/2024 10H09 C:001860 I:40843

V/Email reçu le Mardi 30/04/2024 a 10H09

REGIE FAVRE DE FOS S.A

26, AVENUE RENE CASSIN
69009 LYON

IMMEUBLE : ORO PAVILLO
26 RUE DE LA CHAUX
69450 ST CYR AU MONT D'OR

Vaulx en Velin, le 31 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N26 CHAUX - CONTACTER M VADILLO TEL06 07318231 - SOUS-SOL -2 DU
BATIMENT A-B

/ JE 02/05/24 A 12H18-

RECU MAIL DE M CHAVANON :

JE FAIS SUITE A MON MAIL DE CE MATIN.

CONCERNANT VOTRE INTERVENTION DE CET APRES-MIDI, MERCI DE M'APPELER EN
PRIORITE (AVANT MONSIEUR VADILLO), AU 04.78.38.45.90.

LE CODE D'ACCES (PORTAIL ET BATIMENTS AB) : A3202B

MOTIF : INTERVENIR POUR POMPER L'EAU QUI SE TROUVE DANS LES GARAGES DE LA
RÉSIDENCE

/ JE 02/05/24 A 10H39-

RECU MAIL DE M CHAVANON :

JE REVIENS VERS VOUS CONCERNANT CE DOSSIER.

POUVEZ-VOUS S'IL VOUS PLAÎT, EN URGENCE, INSTALLER UNE POMPE TEMPORAIRE
POUR EVACUER L'EAU PRESENTE DANS LES SOUS-SOLS ?

SI BESOIN, MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC M. VADILLO (06.07.31.82.31).

JE RESTE EGALEMENT A VOTRE DISPOSITION POUR TOUT COMPLÉMENT

D'INFORMATION,

/ LU 06/05/24 A 09H51-

RECU MAIL DE MR CHAVANON

'INTERVENIR POUR REINSTALLER 2 POMPES DE RELEVAGE PROVISOIRES'

Donneur d'ordre : M. M. CHAVANON

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de relevage

LE 30/04 A 16H00 :

INTERVENTION D'UNE EQUIPE A DEUX TECHNICIENS

MISE EN PLACE DU MATERIEL

- POMPAGE ET ASPIRATION DE 15M3 D'EAU PROPRE PROVENANT DE LA NAPPE
PHREATIQUE

LE 02/05 A 12H30 :

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
REPERAGE DES LIEUX ET RECHERCHE SOLUTION POUR INSTALLER LES POMPES DE
RELEVAGE
SOUS SOL -2, PRESENCE DE 20CM D'EAU

DEMONTAGE D'UNE GRILLE D'AERATION ET MISE EN PLACE DES 2 POMPES DE
RELEVAGE
MISE EN PLACE ENROULEUR SUR 30M, ACCROCHE AU CHEMIN DE CABLE AFIN
D'ALIMENTER LES POMPES
TEST ET CONTROLE - OK
VU AVEC GESTIONNAIRE PAR TELEPHONE POUR INTERVENIR MATIN ET SOIR POUR

VERIFICATION DES POMPES AINSI QUE LE NIVEAU D'EAU CAR LES POMPES
FONCTIONNENT EN MODE FORCE
REPLI DU CHANTIER

LE 02/05 A 21H00 :
VERIFICATION DU NIVEAU DE L'EAU DANS LES SOUS SOL
- PRESENCE ENCORE DE 10 CM D'EAU
ARRET DES POMPES POUR LA NUIT
REMISE EN FONCTIONNEMENT
REPLI DU CHANTIER

LE 03/02 A 08H30 :
INTERVENTION A PARTIR DU SOUS SOL
REMISE EN FONCTIONNEMENT DE POMPES DE RELEVAGE AFIN DE FAIRE BAISSER LE
NIVEAU D'EAU
- PRESENCE DE 10CM D'EAU AU 2EME SOUS SOL
- PAS D'EAU REMONTE DEPUIS HIER SOIR

PREVOIR METTRE A L'ARRET DES POMPES CE SOIR A 20H
REPLI DU CHANTIER

LE 03/05/2024 A 21H00 :
DEMONTAGE DE L'INSTALLATION PROVISOIRE
REMISE EN PLACE DE LA GRILLE AU 2EME ETAGE
REFIXATION D'UNE GRILLE EXTERIEURE A LA DEMANDE DU GESTIONNAIRE

LE 06/05 A 14H45 :
MISE EN PLACE D'UNE POMPE EN PROVISOIRE AU SOUS-SOL -2

LE 07/05 A 10H15 :
CONTROLE DE LA POMPE DE RELEVAGE
IL Y A ENCORE BEAUCOUP D'EAU DANS LES GARAGES
LA POMPE EVACUE TOUJOURS L'EAU
NOUS LAISSONS DONC LA POMPE SUR PLACE POUR EVACUER L'EAU

LE 08/05 A 11H45 :
PAS D'ACCES A L'IMMEUBLE.

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

LE 10/05 A 13H30 :
INTERVENTION A PARTIR DES SOUS-SOLS
NOUS CONSTATONS LA PRESENCE D'EAU AU SOL, LA POMPE ASPIRE DOUCEMENT

LE 14/05 A 10H30 :
ARRIVEE SUR PLACE
PRESENCE DE QUELQUES FLAQUES, PRATIQUEMENT PLUS D'EAU
LA POMPE EST DEBRANCHEE ET LE GESTIONNAIRE NOUS DEMANDE DE LA LAISSER
SUR PLACE CAR RISQUE DE PLUIE TOUTE LA SEMAINE

LE 28/05 A 13H15 :
INTERVENTION A PARTIR DES SOUS-SOLS
DEMONTAGE DES POMPES
DEPOSE DU CABLE DE L'ENROULEUR
REMSIE EN PLACE DE LA GRILLE
REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : DT LCOMPTER Email envoyé le 29/05/24 a 09H58 M. M. CHAVANON

MP LGESTION Email envoyé le 16/05/24 a 11H03 M. M. CHAVANON

A TITRE D'INFORMATION, LA LOCATATION DES POMPES VOUS SERA FACTUREE
20€ HT PAR JOUR

MERCI DE NOUS INDIQUER LA DATE DE RECUPERATION SOUHAITEE.

MP LCOMPTER Email envoyé le 06/05/24 a 08H07 M. M. CHAVANON

CS LGESTION Email envoyé le 02/05/24 a 07H46 M. M. CHAVANON

NOUS PRECONISONS UNE INTERVENTION SUPPLEMENTAIRE SUITE AU CONSTAT DE
NOTRE PERSONNEL SUITE A LA MONTEE DES EAUX SOIT ENVIRON 1 JOURNEE

NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS POUR LA SUITE A DONNER A CE DOSSIER

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2		Pour mémoire
3,50	H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 30/04	2	165,81	580,33
2,50	Sup.H.50%-Camion Mixte +17h/20h-Sa 7/12h	2	82,90	207,25
3,50	H(s)2ème personnel	2	53,13	185,95
2,50	Sup.H.50%-Ouv.Spéc. +17h/20h-Sa 7h/12h	2	26,53	66,32
4,00	H.Ouvrier Electricien le 02/05	5	69,98	279,92
1,50	H.Ouvrier Electricien le 02/05	7		Pour mémoire
5,00	H.Ouvrier Electricien le 02/05	8	69,98	349,90
2,00	H.Ouvrier Electricien le 03/05	9	69,98	139,96
2,00	Sup.H.100%-Electr. +20h-Sa +12h-D/JF	9	69,98	139,96

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,50	H.Ouvrier Electricien le 06/05	10	69,98	174,95
1,75	H.Ouvrier Electricien le 07/05	11	69,98	122,46
1,50	H.Ouvrier Electricien le 08/05	13	69,98	104,97
1,50	Sup.H.100%-Electr. +20h-Sa +12h-D/JF	13	69,98	104,97
3,00	H.Ouvrier Electricien le 10/05	14	69,98	209,94
1,50	H.Ouvrier Electricien le 14/05	15	69,98	104,97
2,75	H.Ouvrier Electricien le 28/05	19	69,98	192,44

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	5	39,45	39,45
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	7		Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	8		Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	9		Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	10		Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	11		Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	13		Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	14		Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	15		Pour mémoire
1,00	loc 2 pompes 20m3 et 10m3 le 03/05	19	40,00	40,00
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	19		Pour mémoire
1,00	loc pompe 22M3/H+acces 12jrs 6 au 17/05	19	240,00	240,00

TOTAL H.T. 3283,74

T.V.A. a 10,00% 328,37

TOTAL T.T.C.En EURO 3612,11

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.