



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4060428

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 24/05/2024 12H06 C:026516 I:40893

SCUTUM INCENDIE

V/Email reçu le Vendredi 24/05/2024 a 12H06

**7 RUE DE LA PERLERIE
69120 VAULX-EN-VELIN**

IMMEUBLE : SCUTUM INCENDIE
7 RUE DE LA PERLERIE
69120 VAULX EN VELIN

Vaulx en Velin, le 10 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N7 - SCUTUM INCENDIE - CONTACTER MME GLASNER TEL04 72230909

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE SUR LE RESEAU D'EAU

Donneur d'ordre : Mme C. GLASNER

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie

LE 24/05 A 14H30 :

RECHERCHE DE FUITE DEPUIS LA SOCIETE AU REZ-DE-CHAUSSEE
LOCALISATION D'UNE FUITE AU SANITAIRE DU REZ-DE-CHAUSSEE

- ABSENCE DE FIXATION SUR LE RESERVOIR

- MECANISME CHASSE D'EAU HORS-SERVICE

LOCALISATION D'UNE SECONDE FUITE AU SANITAIRE DE L'ETAGE

- FLOTTEUR DU RESERVOIR HORS-SERVICE

DEPOSE ET REMPLACEMENT DU MECANISME COMPLET DU WC RDC

DEPOSE ET REMPLACEMENT DU FLOTTEUR DU WC A L'ETAGE

LE DIRECTEUR SUR PLACE, NOUS SIGNALE UN PROBLEME DE REFOULEMENT
RECURRENT DES WC DU REZ-DE-CHAUSSEE

PAS DE REFOULEMENT CE JOUR

NOUS PRECONSIONS UN PASSAGE CAMERA DU RESEAU D'EVACUATION WC

LE 04/06 A 08H30 :

INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 2 PERSONNELS

INTERVENTION A PARTIR DE L'ALLEE N°7

CURAGE DU RESEAU

INSPECTION TELEVISEE DU BATIMENT SUR 30 METRES DE RESEAU EAU USEE/VANNE
A PARTIR DU REGARD EXTERIEUR (RV1)

LOCALISATION DES DEFFERENTS RESEAUX

NOTRE PERSONNEL CONSTATE QUE LE RESEAU VERS LES WC HOMMES AU RDC

PRESENTE UNE CONTRE-PENTE SUR 1,50 METRES EN DALLE, CE QUI EMPECHE UN
BON ECOULEMENT ET DES REFOULEMENT ALEATOIRES DANS LES WC HOMMES

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

PAS DE CASSURE DANS LE RESEAU
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 07/06/24 a 18H01 Mme C. GLASNER
CS LGESTION Email envoyé le 24/05/24 a 17H22 Mme C. GLASNER
NOUS PRECONISONS UN PASSAGE CAMERA DU RESEAU D'EVACUATION WC
NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12		29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 24/05	2	70,85		106,27
2,50	H.Technicien Inspection Télév. le 04/06	3	98,00		245,00
2,00	H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 04/06	4	165,81		331,62
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,45		39,45
1,00	Mécan.Chas.d'eau Dble comm.3/6L	2	61,83		61,83
1,00	Flotteur (lateral)	2	30,28		30,28
1,00	Fourniture Rapport ITV	3	56,28		56,28
1,00	Mise en oeuvre véhicule spécialisé	3	39,45		39,45
TOTAL H.T.					939,30
T.V.A. a 20,00%					187,86
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>1127,16</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.