



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4060524

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 5/06/2024 9H34 C:026525 I:40922

V/Email reçu le Mercredi 05/06/2024 à 9H34

ADAPEI DU RHONE

**231 AVENUE BARTHELEMY BUYER
69005 LYON**

IMMEUBLE : SESSAD ALLIANCE
231 AVENUE BARTHELEMY BUYER
69005 LYON

Vaulx en Velin, le 11 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N231 BUYER - CONTACTER MME LEROY(CHEF DE SERVICE) TEL*07 86485874*
LE SECRETARIAT (MME CHAREYRONTEL) TEL04 78251639

MOTIF : INTERVENIR POUR DEBOUCHAGE ET NETTOYAGE DU TABOURET EXTERIEUR
D'EVACUATION DES EAUX USEES.
NB: NOUS SOMMES DANS LE BATIMENT A L'ARRIERE (ANCIENNE « MATERNELLE B »)
DU GROUPE SCOLAIRE DE CHAMPVERT BATIMENT N°5014 ADRESSE 231 AVENUE
BARTHELEMY BUYER 69005 LYON
POUR ACCEDER, IL FAUT CONTOURNER L'ECOLE PAR L'ARRIERE EN PASSANT
PAR LA BARRIERE AU 229 AVENUE BARTHÉLEMY BUYER 69005 (SONNER A «
ADAPEI »)

Donneur d'ordre : Mme MS CHAREYRON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

LE 06/06 A 13H45 :
MISE EN PLACE DU MATERIEL
DEBOUCHAGE HYDRAULIQUE DE 15 METRES DE RESEAU A PARTIR DU TABOURET
SITUE DEVANT LE PORTAIL (PRESENCE D'UNE CONTRE PENTE ET DE CAILLOUX)
CONTROLE DU BON ECOULEMENT

LE 07/07 A 11H15 :
RECHERCHE DU RESEAU
TENTATIVE DE DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION A PARTIR DU TABOURET EXTERIEUR
- NEGATIF
REPERAGE DE LA TRAINASSE EN VIDE SANITAIRE
DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION A REBOURS A PARTIR DE LA TRAINASSE
CONTROLE DE L'ECOULEMENT ET MISE EN PLACE DU COLORANT
- RIEN A SIGNALER
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 10/06/24 à 10H23 Mme MS CHAREYRON



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4060524

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ça n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12	29,12
2,50	H.Véhi. HP-Pompage-Refoulement le 06/06	2	165,81	414,52
2,75	H.Véhi. HP-Pompage-Refoulement le 07/06	5	165,81	455,97
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre Colorant Fluorésine	5	11,70	11,70
TOTAL H.T.				911,31
T.V.A. a 20,00%				182,26
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1093,57</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.