



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4060600

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 16/05/2024 13H51 C:002080 I:02430
V/REF : CAR-00-TE-30-15929
V/Appel du Jeudi 16/05/2024 a 13H51

FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRI
Service Généraux/Patrimoine
3 RUE PERE CHEVRIER
69007 LYON

IMMEUBLE : LE CARTERET
24 AVENUE JULES CARTERET
69007 LYON

Vaulx en Velin, le 13 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE N°24 CARTERET-CONTACTER LE RESPONSABLE-TEL:06 86417169
MOTIF : INTERVENIR POUR DES PROBLEMES ELECTRIQUES DANS LA REFECTOIRE
Donneur d'ordre : M. M LAKAMA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur installations électriques.

LE 16/05 A 15H00 :
NOUS CONSTATONS QUE LE SITE EST ALIMENTE PAR UN TABLEAU ELECTRIQUE DE
CHANTIER SITUE A L'EXTERIEUR
- LES ALGECOS SONT POURVU DE TABLEAU ELECTRIQUE

A NOTRE ARRIVEE, NOUS CONSTATONS QUE LES CONTAINERS DE DROITE ET DE
GAUCHE NE SONT PLUS ALIMENTES
REMISE EN SERVICE DEPUIS LE TABLEAU ELECTRIQUE DE CHANTIER
NOUVELLE DISJONCTION

RECHERCHE DU CIRCUIT METTANT EN DEFAUT L'INSTALLATION
LE PROBLEME C'EST QUE LA DISJONCTION NE SURVIENT PAS COMME DANS LE
CADRE D'UN DEFAUT FRANC

APRES INVESTIGATIONS, IL SEMBLERAIT QUE LE PROBLEME SOIT LIE AU
CONTAINER DE DROITE

PRESENCE D'UN DEUXIEME TABLEAU DANS LES TOILETTES AVEC UNE PROTECTION
POUR LES PRISES DE COURANT
- PRESOMPTION QUE CE CIRCUIT METTE EN DEFAUT L'INSTALLATION

MISE A L'ARRET DU CIRCUIT
PAS DE DISJONCTION CONSTATEE

LA MAJORITE DES APPEREILS ELECTRIQUES FONCTIONNENT

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

ELECTRICITE RETABLIE AU DEPART DE NOTRE PERSONNEL

OBSERVATIONS : CD AB Email envoyé le 10/06/24 a 16H25 Mme N. SETITER (CR)
KI AB Email envoyé le 04/06/24 a 15H38 Mme N. SETITER (CR)
MP LCOMPTER Email envoyé le 17/05/24 a 08H58 Mme N. SETITER (CR)

PREVOIR LE CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE PLUS APPROFONDIE AFIN
DE SAVOIR QUELLE EST LA PRISE MET EN DEFAUT L'INSTALLATION

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,50	H.Ouvrier Electricien le 16/05	1	69,98		174,95
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	1	39,45		39,45
TOTAL H.T.					243,52
T.V.A. a 10,00%					24,35
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>267,87</u>

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

BON DE COMMANDE

N° COMMANDE: CAR-00-TE-30-15929

Commandé par:

Service Maintenance Patrimoine Travaux

A la demande de:

ROY Maxime

SERVIMO

101 Avenue Paul Marcelin

69120 VAULX EN
VELIN

FRANCE

DESCRIPTION DE LA PRESTATION

Adresse de l'installation

HALTE_NUIT

24 Rue Carteret

69007 LYON 7°

Halte de nuit de Carteret

Joindre impérativement ce bon de commande
à votre facture (sous peine de retour).
Si travaux d'un montant supérieur à 500€, nous
faire parvenir un devis avant réalisation des
travaux.

Contact

ROY Maxime

Port: 06 86 41 71 69

Mail: maxime.roy@fndsa.org

N° Devis Externe:

bon de régularisation de 267.87 €n

°002080i02430

Commentaire:

bon de régularisation de 267.87 €n°002080i02430 suite à appel téléphonique du 16 05 2024 à 13H51

Montant commandé TTC

0,00 €

Adresse de Facturation

FNDSA
03 Rue Père CHEVRIER
69007 - Lyon

Marion VEZIAN-ROLLAND

Directrice
LE FOYER
NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
ACCUEIL / HÉBERGEMENT / ACCOMPAGNEMENT / ÉPIQUEUR
3 RUE PÈRE CHEVRIER 69007 LYON 7°
TEL +33 (0)4 72 76 73 53 / FAX +33 (0)4 72 76 73 53
SITE INTERNET www.fndsa.org
ASSOCIATION LOI 1901 RECONNAISSANCE D'UTILITÉ

Règlement: Virement 30 jours fin de mois

Facture à adresser en deux exemplaires au F.N.D.S.A avec les références de la commande