



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4071004

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 17/07/2024 10H02 C:026394 I:41012

V/Appel du Mercredi 17/07/2024 a 10H02

SOCIETE FACILITESS
CODE SERVICE: COMPTABILITE
24 RUE DE LA REPUBLIQUE
69002 LYON

IMMEUBLE : LA PASSERELLE
25 RUE BOSSUET
69006 LYON

Vaulx en Velin, le 19 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N25 BOSSUET - CONTACTER L'AGENT D'AGENT ACCUEIL TEL 04 72745300

MOTIF : SI BESOIN CONTACTER M HAKIM (GEA) TEL *06 51610105*
06 18974506-M.OLIVA DE LA SOCIETE DEPANEX
INTERVENIR EN URGENCE POUR LE DEBOUCHAGE DE LA COLONNE D'EVACUATION
/ ME 17/07/24 A 17H45-
TEL A M HAKIM - PREND NOTE DE LA PRECONISATION SERVIMO ANTERIEURE ET
JOINT SON PLOMBIER EN CONTRAT POUR LE PROBLEME DE LA POMPE DEFECTUEUSE
AU NIVEAU DU RECEVEUR DE DOUCHE
Donneur d'ordre : M. HAKIM

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage mécanique/électromécanique avec matériel type K 50.

LE 17/07 A 17H15 :
ARRIVEE SUR PLACE - REPERAGE DES LIEUX
PREVOIR UNE VERIFICATION DE LA POMPE DE RELEVAGE DOUCHE
SUSPICION QUE CELLE-CI N'ASPIRE PLUS

LE 19/07 A 11H15 :
APRES VERIFICATION, NOUS CONSTATONS QU'IL S'AGIT DE LA POMPE DE RELEVAGE
POUR EVIER/MACHINE A LAVER
CELLE-CI NE RELEVÉ PAS AU RESEAU TRAINASSE EN FAUX-PLAFOND A 3 METRES
DE HAUTEUR
VU AVEC L'AGENT TECHNIQUE SUR PLACE - LE REMPLACEMENT DE L'UNITE DE
RELEVAGE EST NECESSAIRE
LE RESEAU PAS BOUCHE - LE PROBLEME PROVIENT DE L'UNITE DE RELEVAGE

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 19/07/24 a 13H27 Mme L CHETTIBI
MP LCOMPTER Email envoyé le 19/07/24 a 13H27 M. HAKIM

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ça n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12		29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Curage le 17/07	2	65,53		98,29
1,50	Sup.H.50%-Ouv.Qual.Cur.+17h/20h-Sa 7/12h	2	32,76		49,14
1,50	H.Ouvrier Qualifié Curage le 19/07	4	65,53		98,29
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule spécialisé	4	39,45		39,45
TOTAL H.T.					314,29
T.V.A. a 20,00%					62,85
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>377,14</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.