



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4080539

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 22/07/2024 17H27 C:002540 I:40015
V/REF : ARF/070075
V/Email reçu le Lundi 22/07/2024 à 17H27

IN'LI AURA
Service Comptabilité
14 RUE TRONCHET
69006 LYON

V/REF.IMM. B008
IMMEUBLE : LES PAQUERETTES-B008
60, IMPASSE DES JARDINS
38300 RUY MONTCEAU

Vaulx en Velin, le 28 Aout 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE N°60 JARDINS-CONTACTER MME DESVIGNES-TEL:*06 12072008*
MOTIF : INTERVENIR POUR PLUSIEURS LAMPADAIRES QUI RESTENT ECLAIRES EN CONTINUE
AU SEIN DE LA COPROPRIETE
Donneur d'ordre : M. L. BRAGA

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur installations électriques.

LE 24/07 A 10H30 :
PREPARATION DE CHANTIER

LE 25/07 A 09H15 :
A NOTRE ARRIVEE, LES DEUX SPOTS SONT ETEINTS
RECHERCHE ET LOCALISATION DU TABLEAU ELECTRIQUE EN ACCES LIBRE AU S/SOL
LE DISJONCTEUR DE L'ECLAIRAGE EXTERIEUR EST BIEN ENCLENCHE
IL N'Y A PAS D'AUTRES APPAREILLAGES ELECTRIQUES SUR LE TABLEAU POUR
L'ECLAIRAGE EXTERIEUR, NI D'HORLOGE DE PROGRAMMATION
VU AVEC MME DESVIGNES, QUI NOUS INFORME QUE LES SPOTS RESTENT ALLUMES
DE FACON ALEATOIRE 'PARFOIS ETEINT EN JOURNEE, MAIS DE PLUS EN PLUS
SOUVENT ALLUMES EN JOURNEE' SELON CES DIRES
MISE EN PLACE DE L'ECHELLE POUR ACCES AU TOIT
OUVERTURE DU SKYDOME DEPUIS LE REZ-DE-CHAUSSEE
ACCES AU TOIT - LES SPOTS SONT ALLUMES
LES DEUX CABLES D'ALIMENTATION DES SPOTS AMENENT A UNE BOITE DE
DERIVATION SUR LE TOIT AVEC UN SYSTEME D'ALLUMAGE PAR INTERRUPTEUR
CREPUSCULAIRE
LE CABLAGE DANS LA BOITE DE DERIVATION N'EST PAS CONFORME
IL Y A UN CABLE DE TERRE SUR UN CONNECTEUR DE PHASE
ARRET DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AU S/SOL ET DEBRANCHEMENT DE
L'INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE SUR LE TOIT
REMISE EN SERVICE ET CONTROLE DES DEUX SPOTS

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

LES DEUX SPOTS SONT ETEINTS
LE REMPLACEMENT DE L'INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE EST A ENVISAGER

LES LOCATAIRES SU 3EME ETAGE NOUS DEMANDE DE NE PAS REMETTRE EN SERVICE
LES SPOTS CAR LE PROBLEME PERDURE DEPUIS UN AN, ET PROVOQUE UN SURCOUT
POUR LEUR FACTURE D'ELECTRICITE
NOUS AVONS DONC LAISSE LE DISJONCTEUR DE L'ECLAIRAGE EXTERIEUR A L'ARRET
REMISE EN PLACE DE L'ECHELLE ET FERMETURE DU SKYDOME

OBSERVATIONS : DT LCOMPTER Email envoyé le 26/07/24 a 07H50 M. L. BRAGA

DEVIS A L'ETUDE PAR NOTRE CONTREMAITRE POUR LE REMPLACEMENT DE
L'INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12		29,12
2,50	H.Ouvrier Electricien le 24/07	2		Pour mémoire	
4,25	H.Ouvrier Electricien le 25/07	5	69,98		297,41
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	2		Pour mémoire	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	5	39,45		39,45
TOTAL H.T.					365,98
T.V.A. a 10,00%					36,59
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>402,57</u>

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.