



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4090388

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 7/08/2024 9H47 C:000620 I:08761
V/REF : OSMIL805850502
V/Email reçu le Mercredi 07/08/2024 à 9H47

SDC 'LE RABELAIS'
C/O BILLON-BOUVET-BONNAMOUR
119 AVENUE DE SAXE
69427 LYON CEDEX 03

V/REF.IMM. 06533
IMMEUBLE : LE RABELAIS
150, RUE PAUL BERT
69003 LYON

Vaulx en Velin, le 06 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N°150 BERT-
- SCI ADRAIT 1 (COPRO. NON OCCUPANT):TÉL. 06 64814943 (LOT 106/ ÉTAGE 2)
- M. ROMAGNOLI (COPRO. OCCUPANT) : TÉL. 06.03926518 (LOT 113 / ÉTAGE 3)
- CCJM (COPRO. NON OCCUPANT) : TÉL. 06.08.49.87.91 (LOT 120 / ÉTAGE 4)
- M. GOUJON (COPRO. NON OCCUPANT) : TÉL. 06.80.28.8642 (LOT 127/ÉTAGE 5)
- LOCATAIRE M. FERRA LOUANE / TÉL. 06.95.19.86.71 (LOT 134 / ÉTAGE 6)
- MME MAGNIN (COPRO. OCCUPANT):TÉL. 06.18937098(LOTS 141 ET 143/ÉTAGE 7)
MME BOURDON-2EME ETAGE-TEL:*06 19404135*

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE D'EAU AU DESSUS DE LA VERRIERE DE LA
PHARMACIE QUI PROVIENT D'UNE GAINTE TECHNIQUE AU 4EME ETAGE

Donneur d'ordre : M. L MAUGUIN

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie

LE 08/08 A 14H30 :
INTERVENTION A PARTIR DE L'ALLEE N°150
ARRIVEE SUR PLACE NOTRE PERSONNEL RENCONTRE LE SYNDIC DE COPROPRIETE
AFIN D'EFFECTUER LE TOUR DES APPARTEMENTS
ARRIVEE AU 4EME ETAGE
- CONSTAT D'UNE FUITE SUR ALIMENTATION DE LA CHASSE D'EAU EN PARTIE
BASSE DU RESERVOR
- FILET D'EAU QUI COULE SUR LE CUIVRE JUSQU'A LA GAINTE TECHNIQUE ET
QUI A PROVOQUE DES DEGATS IMPORTANTS

PREVOIR LE REMPLACEMENT DU JOINT AU NIVEAU DE L'ALIMENTATION DE LA
CHASSE D'EAU
REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER EMAIL en CC le 09/08/24 à 08H53 laurent.maugain@bbb.fr
MP LCOMPTER Email envoyé le 09/08/24 à 08H53 M. Y. MORILLO



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4090388

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DEVIS A SUIVRE POUR LE REMPLACEMENT DU JOINT AU NIVEAU DE L'ALIMENTATION
DE LA CHASSE D'EAU (LOGEMENT AU 4EME ETAGE)

PJ LGESTION Email envoyé le 07/08/24 a 12H43 M. L MAUGUIN

RDV CONFIRME AVEC MME FERRA LOUANE POUR LE 08/08/2024 A 14H00

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	3	29,12	29,12
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 08/08	3	70,85	159,41
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	39,45	39,45
TOTAL H.T.				227,98
T.V.A. a 10,00%				22,79
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>250,77</u>

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.