



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4120236

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 22/11/2024 14H15 C:025535 I:30148

SOCIETE MAVIFLEX

V/Appel du Vendredi 22/11/2024 a 14H15

**8/14 RUE VAUCANSON
69150 DECINES**

IMMEUBLE : MAVIFLEX
8/14, RUE DE VAUCANSON
69150 DECINES CHARPIEU

Vaulx en Velin, le 06 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : LOCAUX DE MAVIFLEX - CONTACTER MR DUMAY (TECHNICIEN) -PORT.*06 67902290*
OU MME JULIEN -PORT.*06 82620659*

MOTIF : MERCI D'INTERVENIR LE LUNDI 25/11 AU MATIN POUR UNE RECHERCHE DE FUITE
PAR ACCOUSTIQUE SUITE A UN PROBLEME IDENTIFIE SUR LE RESEAU RIA

Donneur d'ordre : M. J. DUMAY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite a l'extérieur de l'immeuble

LE 25/11 A 08H30 :
REPERAGE DES RESEAUX EAUX SANITAIRES, RIA, POTEAUX INCENDIE
CONTROLE COMPTEUR GENERALE
COUPURE VANNE D'ARRET EAU FROIDE SANITAIRE
FERMETURE VANNE RIA ET POTEAUX INCENDIE
OUVERTURE VANNE RIA
CONTROLE COMPTEUR 3 MINUTES - AUCUNE CONSOMMATION
OUVERTURE POTEAUX INCENDIE
CONTROLE COMPTEUR 3 MINUTES - AUCUNE CONSOMMATION
MISE EN PLACE D'UN MANO 6 BARS SUR RESEAUX PRINCIPALE
FERMETURE DE TOUTES LES VANNES RIA, POTEAUX INCENDIE ET SANITAIRE
MANO A 4 BARS 2
OUVERTURE CIRCUIT POTEAUX INCENDIE - AUCUNE BAISSSE DE PRESSION
OUVERTURE CIRCUIT RIA - AUCUNE BAISSSE DE PRESSION
MANO TOUJOUR A 4 BARS 2

CETTE CONSOMMATION AVAIT ET SIGNALE PAR EAUX DU GRAND LYON AVANT LE
COVID
D'APRES NOS RECHERCHES DE CE JOURS, IL N'Y A PAS DE FUITE

NOUS LAISSONS TOUS LES CIRCUITS OUVERT ET UN CONTROLE SERA FAIT PAR LES
TECHNICIENS EN PLACE
INDEX COMPTEUR A NOTRE DEPART: 1822M3 (CHIFFRE NOIR)-82L (CHIFFRE ROUGE)



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4120236

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

CS LCOMPTER Email envoyé le 26/11/24 a 12H01 M. J. DUMAY

EN AUCUN CAS NOTRE RESPONSABILITE NE POURRA ETRE MISE EN CAUSE EN CAS DE FUITE
NON TROUVEE OU DE SURCONSOMMATION APRES NOS TRAVAUX DE RECHERCHE DE FUITE OU
DE REPARATION.

Le réseau peut a nouveau fuir apres notre intervention compte tenu de sa
vétusté.

La surconsommation d'eau du réseau contrôlé ou les coupures d'eau pendant nos
travaux ne pourront justifier le paiement d'une quelconque indemnité.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
3,00	H.Agent Technique Plomberie le 25/11	1	81,81		245,43
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45		39,45
TOTAL H.T.					314,00
T.V.A. a 20,00%					62,80
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>376,80</u>

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.