



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5010058

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 18/09/2024 9H41 C:001860 I:31268
V/REF : OSTW16738
V/Email reçu le Mercredi 18/09/2024 à 9H41

SDC 'Actipole Fonderie'
C/O REGIE FAVRE DE FOS S.A
26 AVENUE RENÉ CASSIN
69009 LYON

V/REF.IMM. 213
IMMEUBLE : ACTIPOLE FONDERIE
470 ROUTE DU TILLEUL
69270 CAILLOUX SUR FONTAINES

Vaulx en Velin, le 03 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N470 TILLEUL - CONTACTER AVR PLOMBERIE TEL0428299590 OU
MME BOMBOURG TEL *0686667785*

MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE POUR UN DEBOUCHAGE DE TOILETTES HOMMES ET FEMMES
BOUCHES
/ JE 19/09/24 A 10H14-
RECU APPEL DE MME GARIDO, GESTIONNAIRE, QUI SIGNALE UNE PRESENCE
D'UNE FUITE D'URINE VERS LE TABLEAU ELECTRIQUE QUI EST HUMIDE CE QUI
NECESSITE LA DEMARCHE D'UN PLOMBIER POUR IDENTIFIER/ REGLER LE PROBLEME
QUI NE SERAIT PEUT ETRE PAS LIE AU REFOULEMENT

Donneur d'ordre : Mme E GARRIDO

NATURE DE L'INTERVENTION :

Inspection télévisée de canalisation

LE 19/09 A 09H45 :
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
RECHERCHE SENS ECOULEMENT AU 1ER ETAGE
OUVERTURE DE LA PORTE ENTRE LES DEUX WC HOMME ET FEMME
- PRESENCE D'UNE VERTICALE AU 1ER ETAGE ET AU RDC

OUVERTURE DE LA TRAPPE EXISTANTE SUR LA VERTICALE AU REZ-DE-CHAUSSEE
DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION DE 3 METRES LINEAIRES DE VERTICAL ET DE 3
METRES LINEAIRES DE TRAINASSE ENTRE LE RDC ET LE 1ER ETAGE
- PAS ENORMEMENT DE PENTE SUR LA TRAINASSE

VERIFICATION DES ECOULEMENTS
- RIEN A SIGNALER

NOTRE PERSONNEL CONSTATE UNE FUITE DANS LES PLACARDS MAIS SUSPICION DE
FUITE SUITE AU REFOULEMENT
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

LE 19/09 A 15H00 :

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
ARRIVEE SUR PLACE, NOTRE PERSONNEL CONSTATE QU'IL Y A PLUS D'EAU QUI
COULE SUR LE TABLEAU ELECTRIQUE
REENCLENCHEMENT DES DISJONCTEURS ET CONTROLE
- RIEN A SIGNALER
FUIITE SUITE AU REFOULEMENT AU 1ER ETAGE
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

LE 21/11 A 08H30 :
PREPARATION DE CHANTIER

LE 27/12 A 08H15 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 2 TECHNICIENS
INSPECTION TELEVISEE ET CURAGE DU RESEAU
IMPOSSIBLE D'EXTRAIRE LE TARTRE PRESENT DANS L'EVACUATION HORIZONTALE
ENTRE LES WC DU 1ER ETAGE ET LE PIQUAGE DANS LA COLONNE
EVACUATION EN PVC D100 REMPLIS A 50% DE TARTRE
IL Y A UNE ABSENCE DE PENTE ENTRE LES EVACUATIONS DES WC ET DES URINOIRS
ET LE PIQUAGE DANS LA COLONNE
DE PLUS LA CAPACITE DES CHASSES D'EAUX N'EST PAS SUFFISANTE.
LES 2 PROBLEMES CUMULES SONT A L'ORIGINE DE LA STAGNATION DE L'EAU DANS
LA PARTIE HORIZONTALE ET DE LA CREATION DE TARTRE EN GRANDE QUANTITE
IL FAUT PREVOIR D'AUGMENTER LA CAPACITE DES CHASSES D'EAU ET LA REPRISE
DE L'EVACUATION HORIZONTALE AU 1ER ETAGE ENTRE LES WC ET LA COLONNE POUR
CREER UNE PENTE ET RETABLIR UN BON ECOULEMENT
IL SERAIT AUSSI PREFERABLE DE SUPPRIMER LES URINOIRS QUI SONT A
L'ORIGINE D'UNE GRANDE PARTIE DU TARTRE

OBSERVATIONS : DT LCOMPTER Email envoyé le 30/12/24 a 09H27 Mme E GARRIDO

LE RAPPORT CAMERA VOUS SERA TRANSMIS PROCHAINEMENT

MP LCOMPTER EMAIL en CC le 20/09/24 a 06H56 edithgarrido@favredefos.com

MP LCOMPTER Email envoyé le 20/09/24 a 06H56 M. T. DUC

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	Prise en charge technique dispatching	3	29,12	29,12
2,75	H.Véhi.HP 100L/200B 1 opérateur le 19/09	3	165,81	455,97
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 19/09	7	70,85	123,98
2,00	H. Agent Technique Curage le 21/11	13		Pour mémoire
3,50	H.Technicien Inspection Télév. le 27/12	14	98,00	343,00
3,75	H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér. le 27/12	15	165,81	621,78



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5010058

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	7	39,45	39,45
2,25	Fourniture Rapport ITV	14	56,28	56,28
1,00	Mise en oeuvre véhicule spécialisé	14	39,45	39,45
TOTAL H.T.				1709,03
T.V.A. a 10,00%				170,90
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1879,93</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.