



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5010109

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 8/11/2024 10H49 C:005900 I:13287
V/REF : MAIL ME BOUDRIER
V/Email reçu le Vendredi 08/11/2024 à 10H49

SDC 'Les Loges'
C/O SOGELEM
69 BOULEVARD DES CANUTS
CS 98317
69317 LYON CEDEX 04

V/REF.IMM. 0282
IMMEUBLE : LES LOGES (Cop)
53/55 RUE PAUL VERLAINE
69100 VILLEURBANNE

Vaulx en Velin, le 06 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : RESIDENCE LES LOGES - CONTACTER LA RESPONSABLE SECTEUR (MME MARIN)
-TEL.
04 78668170 OU EMAIL : JENNIFER.MARIN@FR.OTIS.COM OU JOINDRE MR COUTEL
(TECHNICIEN SECTEUR OTIS) - TEL *0622476400*(RESPONSABLE) - OU
MR JEAN-CLAUDE LAYEMAR (TECHNICIEN) -PORT*06 12383032*
MME V. MAZUREK
M LAYEMAR

MOTIF : SUITE REF 19/08/2024 11H23 -
OTIS NOUS INDIQUE QUE LA FOSSE EST A NOUVEAU INONDÉE ET QUE LA POMPE NE
FONCTIONNE PAS.
NOS MANDANTS SONT FURIEUX ET VOUS DEMANDONS DE TOUTE URGENCE
D'INTERVENIR POUR POMPER L'EAU DANS LA FOSSE D'ASCENSEUR ET DE FAIRE LE
NÉCESSAIRE POUR RÉGLER LE PROBLEME DE POMPE.

Donneur d'ordre : Mme V. MAZUREK

NATURE DE L'INTERVENTION

Pompage, aspiration, assèchement d'eau par camion équipé Haute Pression/ou
avec pompes à vide - 10M3/H - 22M3/H - aspirateur industriel à eau.

LE 08/11 A 14H15 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 2 PERSONNELS
ARRIVEE SUR PLACE TECHNICIEN OTIS ABSENT
ATTENTE ACCES - SANS SUCCES

LE 14/11 A 14H00 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 2 TECHNICIENS
POMPAGE DE LA FOSSE ASCENSEUR
LE BATTANT A L'INTERIEUR DU CLAPET ANTI-RETOUR EST CASSE CE QUI OBSTRUE
L'EVACUATION ET EMPECHE LA POMPE DE VIDER
REPRISE DE L'EVACUATION ET REMPLACEMENT DU CLAPET ANTI-RETOUR
REMISE EN SERVICE DE LA POMPE
CONTROLE ET ESSAIS - RAS

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

KI AB Email envoyé le 02/12/24 a 16H04 Mme M. TIEUX
MERCİ DE NOUS FAIRE PARVENIR L'OS CORRESPONANT A CETTE DEMANDE
DT LCOMPTER Email envoyé le 15/11/24 a 10H08 Mme V. MAZUREK

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12	29,12
2,25	H.Véhi. HP-Pompage-Refoulement le 08/11	2	165,81	373,07
1,75	H(s)2ème personnel le 08/11	3	53,13	92,97
2,75	H.Véhi. HP-Pompage-Refoulement le 14/11	5	165,81	455,97
2,75	H.Ouvrier Electricien le 14/11	6	69,98	192,44
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	6	39,45	39,45
1,00	Clapet(s) dn32 anti-retour	6	61,65	61,65
TOTAL H.T.				1244,67
T.V.A. a 10,00%				124,46
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1369,13</u>

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.