



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5020658

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 26/12/2024 9H24 C:000620 I:24482
V/REF : OSMIL806459902
V/Email reçu le Jeudi 26/12/2024 à 9H24

SDC 'Clos des Amandiers'
C/O FONCIA BOUVET BONNAMOUR
119 AVENUE MARECHAL DE SAXE
69003 LYON

IMMEUBLE : CLOS DES AMANDIERS
30, CHEMIN DE LA POMME
69160 TASSIN LA DEMI LUNE

Vaulx en Velin, le 25 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N30 POMME - CONTACTER MME BUREL (CS) -PORT.*06 22889254*
CONTACT SUR PLACE POUR OUVRIR LA BARRIERE M CIRIANI 06 08 65 17 24
CODE D'ACCES : 0649E - CODE PORTE D'ENTRE SI BESOIN : 2136

MOTIF : INTERVENIR POUR UN DYSFONCTIONNEMENT DE LA POMPE DE RELEVAGE

Donneur d'ordre : M. J-M. BORTHAYRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de relevage

LE 26/12 A 12H00 :
CONTROLE DE L'ARMOIRE DE COMMANDE DES POMPES
PRESENCE DE PLUSIEURS CODE ERREUR
TENTATIVE DE VIDANGE DE LA FOSSE AVEC LES POMPES CAR LA FOSSE EST PLEINE
LES POMPES SONT BIEN ALIMENTEES MAIS AUCUNE DES 2 POMPES NE VIDENT
LA FOSSE PLASTIQUE A DEBORDE ET LA FOSSE BETON EST REMPLI D'EAUX USEES /
EAUX VANNES
MATERIEL SPECIFIQUE NECESSAIRE POUR POMPAGE ET CONTROLE DES POMPES
PROGRAMMATION EN COURS

LE 27/01 A 07H45 :
MISE EN PLACE DU MATERIEL
POMPAGE ET CURAGE DE LA FOSSE DE RELEVAGE EAUX USEES - EAUX VANNES
CONTROLE DU BON ECOULEMENT

LE 27/01 A 08H30 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE ELECTRICIEN A DEUX TECHNICIENS
ASPIRATION ET NETTOYAGE DE LA FOSSE BETON ET DE LA FOSSE PLASTIQUE
EXTRACTION DES POMPES DE RELEVAGES
PRESENCE DE BEAUCOUP DE LINGETTES, CES DERNIERES ÉTAIENT ENROULÉES DANS
LA CREPINE
NETTOYAGE DES POMPES DE RELEVAGES
REMISE EN PLACE DES POMPES DE RELEVAGES
REMISE EN EAU DE LA STATION DE RELEVAGE
VERIFICATION DES PARAMETRAGES DU BOITIER DE COMMANDE, RÉGLAGES INITIAUX

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

MODIFIÉS CE QUI A PROVOQUÉ LES CODES ERREURS
REPARAMETRAGE DU BOITIER DE COMMANDE
CONTROLE ET ESSAIS A PLUSIEURS REPRISES
LES POMPES DE RELEVAGE FONCTIONNENT CORRECTEMENT ET LE TABLEAU
DE COMMANDE A ÉTÉ TOTALEMENT RÉINITIALISÉ.

OBSERVATIONS : CS AB Email envoyé le 06/02/25 a 09H27
CS AB Email envoyé le 06/02/25 a 09H27 M. J-M. BORTHAYRE
CS LCOMPTER Email envoyé le 05/02/25 a 18H00 M. J-M. BORTHAYRE

CETTE INTERVENTION FERA L'OBJET D'UNE FACTURATION CAR UNE TIERS PERSONNE
A MODIFIÉ LES PARAMÉTRAGES DU TABLEAU DE COMMANDE ET LES COPROPRIÉTAIRES
ONT UNE MAUVAISE UTILISATION DES RÉSEAUX AVEC LES REJETS DE LINGETTES
DANS LES TOILETTES, CE QUI A PROVOQUÉ L'ARRET DES POMPES.

DT LGESTION Email envoyé le 27/12/24 a 17H06 M. J-M. BORTHAYRE

MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC MME BRUEL QUI REFUSE DE NOUS FOURNIR LES
ACCES NECESSAIRE POUR LA SUITE DES OPERATIONS.

POUR INTERVENIR, NOUS DEVONS INTERVENIR AVEC UN POIDS LOURD ET L'ACCES
SE FAIT PAR SON CHEMIN PRIVATIF

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	Prise en charge technique dispatching	2		Pour mémoire
2,00	H.Ouvrier Electricien le 26/12	2		Pour mémoire
5,00	H.Ouvrier Electricien le 27/01	9	69,98	349,90
5,00	H(s)2ème personnel	10	53,13	265,65
5,00	H(s)3ème personnel	11		Pour mémoire
6,75	H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 27/01	12	165,81	1119,21
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	2		Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	9		Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	10		Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	11		Pour mémoire
2,00	M3 d'eau	12		Pour mémoire



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5020658

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

TOTAL H.T.	1734,76
T.V.A. a 10,00%	173,47
TOTAL T.T.C.En EURO	1908,23

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.