



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5061585

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 19/06/2025 21H32 C:002080 I:10457
V/REF : AGP-03-TE-30-20247
V/Email reçu le Jeudi 19/06/2025 à 21H32

FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRI
Service Généraux/Patrimoine
3 RUE PERE CHEVRIER
69007 LYON

IMMEUBLE : AGAPE
122, RUE DE GERLAND
21, AVENUE J.F. RACLET
69007 LYON

Vaulx en Velin, le 30 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE N122 GERLAND - JOINDRE M AZZOUZ - TEL 04 37374974
MOTIF : INTERVENIR POUR LES DEUX LAVABO DU STUDIO 401 QUI SONT BOUCHES
Donneur d'ordre : Mme N. SETITER (CR)

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage mécanique/électromécanique avec matériel type K 50.

LE 23/06 A 17H15 :
INTERVENTION A PARTIR DU STUDIO 401
DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE A PARTIR D'UN BOUCHON DE VISITE SE TROUVANT
SOUS LE LAVABO
- CELUI-CI N'EST PAS BOUCHE, AUCUN BOUCHON

LES SIPHONS SONT DANS UN TRES MAUVAIS SUITE A CELA LAVABO ET EVIER SE
BOUCHE

DEMANDE ACCORD AU GARDIEN POUR REMPLACEMENT SIPHONS

REEMPLACEMENT DES DEUX SIPHONS
TEST ET CONTROLE ECOULEMENT
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : DT LCOMPTER Email envoyé le 24/06/25 à 22H22 M. J. MARTINS GUEDES
DT LCOMPTER Email envoyé le 24/06/25 à 22H22 Mme N. SETITER (CR)



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5061585

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ça n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	50	29,12		29,12
2,00	H. Personnel + RIDGID K50 le 23/06	50	121,34		242,68
2,00	Sup.H.50%-Déb.K50 +17h/20h-Sa 7/12h	50	60,67		121,34
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Siphon(s) pvc dn32	50	12,20		12,20
1,00	Siphon(s) évier PVC Dn40	50	8,29		8,29
TOTAL H.T.					413,63
T.V.A. a 10,00%					41,36
TOTAL T.T.C.En EURO					454,99

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.