



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5090770

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 30/06/2025 10H51 C:026470 I:40626

V/Appel du Lundi 30/06/2025 a 10H51

ASL LES HAUTS DU BOTON
Représentée par M.T.CHABANON
38 RUE DE LA GARE
69890 LA TOUR DE SALVAGNY

IMMEUBLE : LES HAUTS DU BOTON
38 RUE DE LA GARE
69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Vaulx en Velin, le 16 Septembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N38 - CONTACTER POUR LES ACCES MR DASSONVILLE -PORT.*06 79418377*
OU JOINDRE MME JALABERT -PORT.06 29242998
CONTACT SUR PLACE MME DISPARA MAISON N 5 -TEL 06 19193304 DISPO A PARTIR
DE 11H

MOTIF : UNE ALARME SONORE EST PRESENTE AU NIVEAU DE LA STATION DE RELEVAGE -
MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE DANS LE CADRE DU CONTRAT D'ENTRETIEN EN
COURS AVEC LA RESIDENCE
/ ME 09/07/25 A 09H38-

Donneur d'ordre : M. DASSONVILLE (Membre du Conseil Syndical)
RECU APPEL DE MME JALABERT : L'ALARME EST DE NOUVEAU ACTIVE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de relevage

LE 30/06 A 13H45 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A TROIS PERSONNELS
POMPAGE ASPIRATION ET CURAGE HAUTE PRESSION FOSSE DE RELEVAGE EU/EV
- OBSTRUE PAR DE LA GRAISSE ALIMENTAIRE
NETTOYAGE HAUTE PRESSION MECANIQUE DES FLOTTEURS

RECHERCHE DE LA PANNE
- DISJONCTEUR THERMIQUE DE LA POMPE NUMERO 1 QUI AVAIT LACHE
REMISE EN SERVICE ET CONTRÔLE DU MAINTIEN.
INSTALLATION EN SERVICE
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

LE 09/07 A 10H45 :
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
ARRIVEE SUR PLACE, LE VOYANT D'ALARME EST ACTIF
OUVERTURE DU COFFRET ELECTRIQUE, LES DEUX POMPES DE RELEVAGE SONT SUR
SONT SUR AUTOMATIQUE ET SONT EN SERVICE

OUVERTURE DU COFFRET DE COMMANDE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

LES DEUX CONTACTEURS DE PUISSANCE SONT ACTIVES ET LES DEUX
DISJONCTEURS THERMIQUES SONT BIEN SUR ON
OUVERTURE DE LA FOSSE
LA FOSSE EST PLEINE ET ENVIRON A 1 METRE DU DEBORDEMENT
LA FOSSE NE SE VIDE PAS, MALGRE QUE LES DEUX POMPES FONCTIONNENT

TENTATIVE DE REGLAGE DES CHAINES AUX POMPES
- SANS SUCCES, AUCUN CHANGEMENT
SUSPICION QUE LE PROBLEME PROVIENNENT DE LA CANALISATION D'EVACUATION
BOUCHEE

PREVOIR
- LE POMPAGE DE LA FOSSE PAR UN POIDS LOURD
- DEPOSE ET REPOSE DES POMPES POUR CONTROLER L'ETAT DES CREPINES
- REMPLISSAGE DE LA FOSSE D'EAU CLAIRE AVEC UN REAMORCEAGE
- CONTROLER LE VIDAGE DE LA FOSSE
- UN CURAGE DE LA CANALISATION
REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 11/07/25 a 16H25 M. L. DIASPARA

DEVIS A L'ETUDE POUR :
- LE POMPAGE DE LA FOSSE PAR UN POIDS LOURD
- DEPOSE ET REPOSE DES POMPES POUR CONTROLER L'ETAT DES CREPINES
- REMPLISSAGE DE LA FOSSE D'EAU CLAIRE AVEC UN REAMORCEAGE
- CONTROLER LE VIDAGE DE LA FOSSE
- UN CURAGE DE LA CANALISATION

DT LCOMPTER Email envoyé le 01/07/25 a 17H37 M. T CHABANON

Suite a donner : OUI. Le 09/07/2025 a 11:28

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	Prise en charge technique dispatching	1		Pour mémoire
2,00	H.Ouvrier Electricien le 30/06	1		Pour mémoire
2,00	H(s)2ème personnel le 30/06	2		Pour mémoire
2,00	H(s)3ème personnel le 30/06	3		Pour mémoire
2,00	H.Ouvrier Electricien le 09/07	4	73,82	147,64
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	1		Pour mémoire
1,00	M3 d'eau	2	6,37	6,37
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	4		Pour mémoire



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5090770

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

TOTAL H.T.	154,01
T.V.A. a 20,00%	30,80
TOTAL T.T.C.En EURO	184,81

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.