



**LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER**

FACTURE N° 5101741

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

N/REF : 17/09/2025 16H21 C:002560 I:41682

V/Email reçu le Mercredi 17/09/2025 à 16H21

SELON DEVIS N° 5080084

ORALIA REGIE DE L'OPERA

**50/54, COURS LAFAYETTE
CS 53421
69421 LYON CEDEX 03**

IMMEUBLE : LE DOLCE
121 RUE DU COMMANDANT CHARCOT
1B RUE FRANCOIS FOREST
69110 STE FOY LES LYON

Vaulx en Velin, le 22 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N121 CHARCOT-CONTACTER M.MENSAH-TEL:*06 80463076* OU
MR TAILLARDA -PORT.*06 13863774*

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5080084 du 29/08/2025 d un montant de
2253,00 EUROS HT

Donneur d'ordre : Mme V. MESSAD

NATURE DU L'INTERVENTION :

Pompage/nettoyage de Fosse(s)/Bac(s) de décantation/Séparateur hydrocarbure
par procédé hydraulique haute pression.

RECUPERATION DE L'EMETTEUR DANS NOS LOCAUX (BUREAU ELECTRICIEN)
OUVERTURE DE LA FOSSE
MISE EN PLACE DES EQUIPEMENTS CATEC
POMPAGE ET NETTOYAGE DU BASSIN DE RETENTION

LE TRAITEMENT DES MATIERES EN CENTRE SPECIALISE VOUS SERA FACTURE EN
SUS DU PRESENT DEVIS

LE 13/10 A 08H30 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A TROIS PERSONNELS
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
FORTE ODEUR ET PRESENCE IMPORTANTE DE MOUSTIQUES DANS LE BASSIN POMPAGE
POMPAGE ET NETTOYAGE DU BASSIN
LES 2 POMPES FONCTIONNENT
NOTRE PERSONNEL CONSTATE QUE LES EAUX USEES ARRIVENT DANS LA FOSSE ET
DANS LA CANALISATION EAU PLUVIALE

L'ACCES A LA FOSSE SE FAIT PAR UNE PLAQUE A L'OPPOSE DES POMPES
POUR LA MAINTENANCE C'EST PROBLEMATIQUE
CONTROLE, NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

DEPOTAGE EN PLUSIEURS ROTATION EN STATION D'EPURATION

OBSERVATIONS : DT LCOMPTER Email envoyé le 13/10/25 a 14H24 Mme V. MESSAD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule mixte hydrocureur.
Aspiration du contenu de la fosse, curage haute pression des parois et du fond.
Pompage des boues et transport pour destruction en centre de traitement agréé.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	2253,00	2253,00
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
1,00	Traitement des déchets boues anc	98,18	98,18
1,00	Traitement des déchets boues anc	53,11	53,11
1,00	Traitement des déchets	120,21	120,21
TOTAL H.T.			2524,50
T.V.A. a 10,00%			252,45
TOTAL T.T.C.En EURO			<u>2776,95</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.