



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6030181

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 15/01/2026 17H01 C:024429 I:24247
V/REF : 22605742
V/Email reçu le Jeudi 15/01/2026 à 17H01

**SOCIETE DAUPHINOISE HABITAT
TERRITOIRE NORD ISERE
34, AVENUE DE GRUGLIASCO
BP 128
38431 ECHIROLLES CEDEX**

V/REF.IMM. 1393
IMMEUBLE : LA LINIERE -1393
2 a 50, RUE BERNARD BUFFET
3 a 45, RUE MARC CHAGALL
38080 L'ISLE D'ABEAU

Vaulx en Velin, le 03 Mars 2026

Référence Marché: 24045DTPS
LOCALISATION : ALLEE N27 RUE MARC CHAGALL - LOGEMENT N035 DE MME SAUNIER AU RDC TEL

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE DANS LA COLONNE EAUX USEES
(SUITE INTERVENTION D'ISERBA, LE TECHNICIEN NOUS INFORME D'UNE FUITE
DANS LA COLONNE DES EAUX USÉES.)
/ ME 21/01/26 A 13H19-
MAIL DE MME COUZON
SUITE A VOS PRÉCONISATIONS, MERCI DE FAIRE LES TRAVAUX.

Donneur d'ordre : Mme M COUZON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

LE 19/01 A 13H30 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME SAUNIER AU RDC
FUITE AU NIVEAU DE L'EVACUATION CUMULUS DANS LE TAMPON PVC100
- LE GROUPE SECURITE N'EST PAS BRANCHE CORRECTMENT ET EN L'AIR, ET CELA
FORCE SUR L'EVACUATION CUMULUS
REPLI DU CHANTIER

LE 23/01 A 09H45 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE ME SAUNIER AU REZ DE CHAUSSEE
COUPURE DE L'ARRIVEE D'EAU DU LOGEMENT
- REMPLACEMENT DU GROUPE DE SECURITE
- REFECTION DE L'EVACUATION DU CUMULUS
- REMPLACEMENT DU BOUCHON SUR LE TAMPON
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE

OBSERVATIONS : IB AB Email envoyé le 24/02/26 à 14H10 _ A ADMIN SERVIMO
DT LCOMPTER EMAIL en CC le 23/01/26 à 14H39 m.couzon@sdh.fr



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6030181

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DT LCOMPTER Email envoyé le 23/01/26 a 14H39 _ Envo i AB/Devis/Impayé.

CS LGESTION EMAIL en CC le 20/01/26 a 15H07 m.couzon@sdh.fr

CS LGESTION Email envoyé le 20/01/26 a 15H07 _ Envo i AB/Devis/Impayé.

PREVOIR :

- LA REPRISE DE L'EVACUATION EN PVC
- REBRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU FROIDE
- REBRANCHEMENT DU GROUPE SECURITE CORRECTMENT

NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS

Les temps facturés comprennent le déplacement aller-retour des véhicules et personnels auxquels s'ajoute le temps sur place.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	RECHFUIT002-Rech & rép fuite alim EF/ECS	267,06	267,06
1,00	TUBCANAL001-FP 1 ml tube PVC < 60mm	109,25	109,25
1,00	TUBCANAL002-FP 1 ml tube PVC > 60mm	218,50	218,50
1,00	REMPCE007-FP gpe sécu compris siphon	80,92	80,92
TOTAL H.T.			675,73
T.V.A. a 10,00%			67,57
TOTAL T.T.C.En EURO			743,30

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.