



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6051120

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 30/03/2026 9H20 C:004400 I:19288
V/REF : 41231
V/Appel du Lundi 30/03/2026 a 9H20

SDC 'Le Bellevue Bât H'
C/O REGIE PAUTET
Résidence Les Ormes
86TER, AVENUE JEAN JAURES
69800 ST PRIEST

IMMEUBLE : LE BELLEVUE BAT H
18 a 22, RUE MOZART
BATIMENT H
69800 ST PRIEST

Vaulx en Velin, le 21 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BATIMENT 'H20' ET 'H21' - SOUS-SOLS-
LOGEMENT DE MME BROCHET AU RDC -TEL.04 78206207
SA FILLE-TEL:06 38894514 OU 04 78313884
RDC : MR PETROLANE TÉL : 04.87.62.77.25 OU 07.58.40.14.39
RDC : MR DIOP TÉL : 07.69.58.22.43

MOTIF : MERCI D'INTERVENIR EN URGENCE POUR UNE INONDATION DES SOUS-SOLS CE QUI
NECESSITE UNE ASPIRATION AINSI QUE LA REPARATION DE FUITE QUI S'IMPOSE

Donneur d'ordre : M. O. PAUTET

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie

LE 30/03 A 10H15 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A DEUX PERSONNELS
RECUPERATION DES CLEFS ACCES
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS

CONTROLE DE LA A CAVE
- CAVES INONDEES

CONTROLE DU LOGEMENT AU RDC BATIMENT 21
- RIEN A SIGNALER

CONTROLE DU LOGEMENT DE MME BROCHET AU RDC BATIMENT 20
- PREVOIR UNE RECHERCHE DE FUITE EN URGENCE A PARTIR DU LOGEMENT

POMPAGE DES CAVES
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

DEPOTAGE EN CENTRE TRAITEMENT

LE 16/04 A 10H00 :

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE ME BROCHET AU REZ DE CHAUSSEE
NOUS CONSTATONS QUE LES INFILTRATIONS PROVIENNENT DU LOGEMENT DE
MR DIAGNE AU REZ DE CHAUSSEE DE L'ALLEE 21
PAS DE POSSIBILITE DE CONTROLE LE LOGEMENT
OCCUPANT ABSENT LORS DE NOTRE INTERVENTION
LAISSE A AVIS DE PASSAGE

LE 28/04 A 10H15 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE ME DIOP ALLEE 21 AU REZ DE CHAUSSEE
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU CHAUDE ET EAU FROIDE SANITAIRE
RIEN A SIGNALER

IL S'AGIT D'UE FUITE SUR LE RESEAU CHAUFFAGE AU SOL DU LOGEMENT
MISE EN HORS ALIMENTATION DU CHAUFFAGE DEPUIS LES VANNES EN CAVES

OBSERVATIONS : DT LCOMPTER Email envoyé le 28/04/26 a 23H55 M. O. PAUTET

PREVOIR DE FAIRE INTERVENIR LA SOCIETE EN CONTRAT SUR LE RESEAU
CHAUFFAGE AU SOL

DT LGESTION Email envoyé le 16/04/26 a 17H29 M. O. PAUTET

PREVOIR DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DU LOGEMENT DE MR DIAGNE
AU REZ DE CHAUSSEE DE L'ALLEE 21

NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,41		29,41
8,00	H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 30/03	1	174,79		1398,32
4,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 30/03	2	75,30		338,85
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 16/04	4	75,30		112,95
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 28/04	6	75,30		112,95
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Traitement des déchets	1	39,93		39,93
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,63		40,63
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	4			Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	6			Pour mémoire



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6051120

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

TOTAL H.T.	2073,04
T.V.A. a 10,00%	207,30
TOTAL T.T.C.En EURO	2280,34

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Objet : Demande d'intervention

Société SERVIMO

Immeuble :

*SDC BELLEVUE ACDEFGH
Rue Paul Mistral / rue chopin
rue Mozart*

101 Avenue P Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN
FRANCE

69800 SAINT-PRIEST

SAINT-PRIEST, le 30/03/2026

Références à rappeler sur votre devis :

Réf. Immeuble : 01S01-0201

N° Demande : 41231

Messieurs ,

Nous vous demandons de bien vouloir intervenir le plus rapidement possible à l'adresse suivante :

*SDC BELLEVUE ACDEFGH
Rue Paul Mistral / rue chopin
rue Mozart*

69800 SAINT-PRIEST

Toutefois, si vous ne pouviez pas intervenir, nous vous demandons de bien vouloir nous en avertir.

Motif de la demande :

Bien vouloir intervenir bâtiment H20 Rue Mozart SAINT PRIEST : le sous-sol est inondé

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

L e Service syndic
