



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6051154

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 17/02/2026 10H44 C:004400 I:38920
V/REF : 41055/31369
V/Email reçu le Mardi 17/02/2026 à 10H44

SDC 'Anatole France'
C/O REGIE PAUTET
Résidence les Ormes
86TER, AVENUE JEAN JAURES
69800 ST PRIEST

V/REF.IMM. 96
IMMEUBLE : ANATOLE FRANCE (Cop)
86, RUE ANATOLE FRANCE
69800 ST PRIEST

Vaulx en Velin, le 21 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N86 FRANCE - ALLEE G1/G2/G3 - CONTACTER MME BENKESSIOUER (ALLEE G1 AU 1ER ETAGE) - TEL 06 98356168

MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE POUR RESEAU EXTERIEUR EN CHARGE BOUCHE - CURAGE + POMPAGE RESEAU EXTERIEUR IMMEUBLE DES TABOURETS EXTERIEUR DES ALLEES AU TABOURETS SUR RUE ANATOLE FRANCE
CURAGE POMPAGE DES RESEAUX INTERIEURS DES TRAINASSES DES ALLEES G1/G2/G3 JUSQU'AU TABOURETS EXTERIEURS DE CHAQUE ALLEE
MADAME BENKESSIOUER (ALLÉE G1 - 1ER ÉTAGE) NOUS SIGNALE DES REFOULEMENTS PAR SES WC DANS SON LOGEMENT DES QU'UNE PERSONNE TIRE LA CHASSE

Donneur d'ordre : Mme M SABOT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

LE 17/02 A 17H45 :
REPERAGE DES LIEUX ET MISE EN PLACE DU MATERIEL
- DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION DU PIED DE COLONNE EAUX VANNES EN PASSANT
PAR LE TABOURET EXTERIEUR
CONTROLE DU BON ECOULEMENT

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE ME BENKESSIOUER AU 1ER ETAGE
DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE DE L'EVACUATION DE LA SALLE DE BAINS
CONTROLE DU BON ECOULEMENT

LE 23/02 A 08H00 :
REPERAGE DES LIEUX ET MISE EN PLACE DU MATERIEL
CURAGE HAUTE PRESSION DES PIEDS DE COLONNES DES ALLEES G2 ET G3
CONTROLE DU BON ECOULEMENT
NETTOYAGE DES LIEUX

LE 24/03/2026 A 20H45 :
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET MATERIEL

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

CURAGE HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION A PARTIR D'UN TABOURET
RESEAU EN CHARGE DE CAILLOUX - SUSPICION D'UNE CASSURE
CONTROLE ECOULEMENT - PROVISoire

OBSERVATIONS : CS LCOMPTER Email envoyé le 25/03/26 a 11H25 Mme J. PAYET
MP LCOMPTER Email envoyé le 25/02/26 a 09H31 Mme J. PAYET
CS LCOMPTER Email envoyé le 19/02/26 a 18H01 Mme J. PAYET
DT LGESTION Email envoyé le 18/02/26 a 12H03 Mme M SABOT

PRESOMPTION D'UNE CASSURE ENTRE LE TABOURET ET LE PIED DE COLONNE SUITE
A LA PRESENCE DE CAILLOUX
- NOUS PRECONISONS UNE INSPECTION TELEVISEE EN SIMULTANE AVEC UN
HYDROCUREUR

NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS POUR LA SUITE A DONNER A CE DOSSIER

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage
de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).
Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement
d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer
l'origine de l'obstruction, mais ça n'est parfois qu'apres plusieurs
interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y
remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,41	29,41
2,50	H.Véhi. HP-Pompape-Refoulement le 17/02	2	174,79	436,97
2,50	Sup.H.50%-Pomp.Refoul. +17h/20h-Sa 7/12h	2	87,40	218,50
3,00	H.Véhi. HP-Pompape-Refoulement le 23/02	7	174,79	524,37
2,00	H.Véhi. HP-Pompape-Refoulement le 24/03	8	174,79	349,58
2,00	Sup.H.100%-Pomp.Refoul. +20h-Sa+12h-D/JF	8		Pour mémoire
TOTAL H.T.				1558,83
T.V.A. a 10,00%				155,88
TOTAL T.T.C.En EURO				1714,71

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6051154

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Objet: Demande d'intervention

Société SERVIMO

Contacts :

Nom Contact: SERVIMO

101 Avenue P Marcellin

Nom Propriétaire:

69120 VAULX-EN-VELIN
FRANCE

Références à rappeler sur votre devis :

Réf. bien : / ANATOLE FRANCE

N°Intervention : 41055 / 31369

SAINT-PRIEST, le 17/02/2026

Messieurs ,

Nous vous demandons de bien vouloir intervenir le plus rapidement possible à l'adresse suivante :

Les travaux sont à exécuter avant le :

Toutefois, si vous ne pouviez pas intervenir, nous vous demandons de bien vouloir nous en avertir.

Motif de la demande :

IMMEUBLE ANATOLE FRANCE

86 RUE ANATOLE FRANCE

69800 ST PRIEST

ALLEE G1/G2/G3

ORDRE DE SERVICE

refoulements dans logements- RESEAU EXTERIEUR EN CHARGE BOUCHE -TRES URGENT

CURAGE+POMPAGE RESEAU EXTERIEUR IMMEUBLE DES TABOURETS EXT DES ALLEES AU TABOURET
SUR RUE ANATOLE FRANCE

CURAGE POMPAGE DES RESEAUX INTERIEURS DES TRAINASSES DES ALLEES G1/G2/G3 JUSQU'4AUX
TABOURETS EXTERIEURS DE CHAQUE ALLEE

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

L e Service GESTION
