



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6060602

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 6/05/2026 15H54 C:004400 I:11813
V/REF : 41318/31628
V/Email reçu le Mercredi 06/05/2026 à 15H54

SDC 'Carres Les Hormes'
C/O REGIE PAUTET
Résidence Les Ormes
86TER, AVENUE JEAN JAURES
69800 ST PRIEST

V/REF.IMM. 28
IMMEUBLE : CARRES LES HORMES
27 a 35, RUE D'ARSONVAL
69800 ST PRIEST

Vaulx en Velin, le 10 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N31 ARSONVAL

MOTIF : INTERVENIR POUR CONTROLER LE MOTEUR VMC EN TOITURE SUR L'ALLÉE 31 CAR
CELLE-CI EST BRUYANTE.

Donneur d'ordre : Mme N. PUDDU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur bloc(s) moteur de ventilation mécanique contrôlée.

LE 07/05 A 10H00 :
INTERVENTION A PARTIR DE LA VMC
ARRIVEE SUR PALCE LE MOTEUR FONCTIONNAIT
- LE BRUIT PROVIENT DES ROULEMENTS DE LA VOLUTE

IMPOSSIBILITE DE REMETTRE EN SERVICE LA VMC
- LE DISJONCTEUR THERMIQUE DISJONCTE ET CELUI-CI EST ANCIEN MODELE
REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 12/05/26 à 06H48 M. O. PAUTET

DANS UN PREMIER TEMPS, IL CONVIENT DE REMPLACER LE DISJONCTEUR THERMIQUE
AINSI QUE LES DEUX ROULEMENTS

DEVIS A SUIVRE POUR :
- LE REMPLACER LE DISJONCTEUR THERMIQUE AINSI QUE LES DEUX ROULEMENTS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique à ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6060602

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	4	29,41	29,41
1,75	H.Ouvrier Electricien le 07/05	4	75,29	131,75
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	4	40,63	40,63
TOTAL H.T.				201,79
T.V.A. a 10,00%				20,17
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>221,96</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Objet: Demande d'intervention

Société SERVIMO

Contacts :

Nom Contact: SERVIMO

101 Avenue P Marcellin

Nom Propriétaire:

69120 VAULX-EN-VELIN
FRANCE

Références à rappeler sur votre devis :

Réf. bien : / LES CARRES & LES HORMES

N°Intervention : 41318 / 31628

SAINT-PRIEST, le 06/05/2026

Messieurs ,

Nous vous demandons de bien vouloir intervenir le plus rapidement possible à l'adresse suivante :

Les travaux sont à exécuter avant le :

Toutefois, si vous ne pouviez pas intervenir, nous vous demandons de bien vouloir nous en avertir.

Motif de la demande :

CARRE ET LES HORMES

RUE D ARSONVAL

69800 SAINT PRIEST

Merci de contrôler le moteur VMC en toiture sur l'allée 31 car celle-ci est bruyante.

Selon le rapport nous faire parvenir un devis si besoin.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

L e Service GESTION
