

N/REF : 12/04/2024 16H44 C:000411 I:01858

SDC CABINET HEMON CAMUS

V/Email reçu le Vendredi 12/04/2024 a 16H44

**3 BIS RUE DES CLOUTIERS
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : ATELIER 46
42 ET 44 BD ANDRE SAUTEL
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 22 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 42 ET 44 BD ANDRE SAUTEL ATELIER 46 17000
2EM ETAGE MME M COSTA : 0650452229 - 0666488327 - APPT A1-205
3EM ETAGE APPT A1-305 : M. ET MME COSTA ONT LES ACCES
4EM ETAGE M. AZZOUG : 0635341009 - APPT A1-404

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE ET REPARATION SI POSSIBLE
Donneur d'ordre : M. T HENRY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 16/04/2024

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT N/205 DE MR COSTA
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION
CONSTAT : PRESENCE D'INFILTRATION AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN AINSI
QUE DANS LA GAINTE TECHNIQUE DE LA CUISINE
CONTROLE MANOMETRIQUE DU RESEAU D'ALIMENTATION GENERAL
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION - STABILISATION A 4,69 BARS

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT N/305 AU DESSUS
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION
CONSTAT : PRESENCE D'INFILTRATION AU PLAFOND DE LA CUISINE AINSI QUE
DANS LA GAINTE TECHNIQUE DE LA CUISINE
CONTROLE MANOMETRIQUE DU RESEAU D'ALIMENTATION GENERAL
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION - STABILISATION A 3,90 BARS

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT N/404 DE MR AZOUG
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION
CONSTAT : IL Y A AUCUN DEGAT DANS LE LOGEMENT DE MR AZOUG
CONTROLE MANOMETRIQUE DU RESEAU D'ALIMENTATION GENERAL
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION - STABILISATION A 2,47 BARS
CONTROLE DES JOINTS PERIPHERIQUES DE LA DOUCHE : RIEN A SIGNALER
CONTROLE DE LA BONDE ET DU SIPHON DU BAC A DOUCHE
MISE EN CHARGE DU BAC A DOUCHE ET TEST COLORIMETRIQUE

NOUVELLE INTERVENTION DANS LE LOGEMENT N/305 ET N/205
CONSTAT : PRESENCE D'EAU ET DE COLORANT DANS LES LOGEMENTS AU NIVEAU DES
DEGATS

CONSTAT : LE DEFAUT PROVOQUANT LA FUITE IMPORTANTE DES LOGEMENTS 305/205
PROVIENT DU SIPHON DE BAC A DOUCHE
SUSPICION DE CASSE OU D'UN MAUVAIS RACCORDEMENT/ COLLAGE A L'EVACUATION
OU A LA COLONNE EAUX USEES

IMPOSSIBILITE D'OBTENIR UN VISUEL DIRECT SUR LE SIPHON SANS LA DEPOSE
DU BAC A DOUCHE ENCASTRE

ELABORATION D'UN RAPPORT DE RECHERCHE DE FUITE

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 19/04/24 a 12H44 M. T HENRY

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, PREVOIR LA DEPOSE DU BAC A DOUCHE
ENCASTRE ET REMISE EN CONFORMITE DE LA BONDE/ SIPHON ET EVACUATION DE
LA DOUCHE,

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Recherche fuite non destructive	1	505,00	505,00
	TOTAL H.T.			505,00
	T.V.A. a 20,00%			101,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			606,00

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN