

N/REF : 20/03/2024 16H07 C:000012 I:00298

CABINET DEMOUGIN

V/Email reçu le Mercredi 20/03/2024 à 16H07

**32 BIS RUE DE LA MUSE
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : RES LES MEUNIER
5 RUE A. DE MUSSET
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 30 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : A5 RUE ALFRED DE MUSSET LA ROCHELLE / BAT B

MOTIF : FUITE D'EAU A GAUCHE DE LA PORTE D'ENTREE DU LOCAL
CLE DISPO SUR LE BUREAU

Donneur d'ordre : Mme N. SEIXAS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 25/03/2024

INTERVENTION A PARTIR DE LA RESIDENCE LES MEUNIER

RECHERCHE ET REPERAGE DE LA FUITE

CONSTAT : FUITE LOCALISEE SUR UN PIQUAGE CUIVRE DIAMETRE 22

DIFFICILEMENT ACCESSIBLE

CONSTAT : LE TUYAU QUI SEMBLE FUYARD CONCERNE UN TUYAU D'ALIMENTATION

DE LA CHAUFFERIE OR N'AYANT AUCUNE CONNAISSANCE SUR L'INSTALLATION

IL EST NECESSAIRE D'INTERVENIR AVEC LA SOCIETE EN CONTRAT POUR UNE

MISE A L'ARRET

LE 18/04/2024

SUITE DE L'INTERVENTION A PARTIR DE LA RESIDENCE LES MEUNIER

ARRET DE LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET D'EAU FROIDE PAR ENGIE

CONSTAT : LE TUYAU FUYARD EST DESORMAIS ACCESSIBLE

DÉPOSE DE LA PORTION DE CUIVRE 22 DU BOUCLAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE

REFECTION DE LA PORTION DE CUIVRE 22 AVEC DU CUIVRE 22

ASSEMBLAGE DES CUIVRES PAR BRASAGE

POSE D'UNE NOUVELLE VANNE QUART DE TOUR A BILLE SUR LA PORTION CONCERNÉE

REMISE EN EAU

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ : BON FONCTIONNEMENT

N.B.CALORIFUGEAGE DES COLONNES EN CUIVRE 42 OUVERT POUR SÉCHAGE

OBSERVATIONS : NM LCOMPTER Email envoyé le 04/04/24 à 09H04 Mme N. SEIXAS

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL :
- PREVOIR UNE INTERVENTION EN MEME TEMPS QUE LA SOCIETE QUI S'OCCUPE
DE LA CHAUFFERIE
- NOUS INDIQUER OU SE TROUVE LA FERMETURE GÉNÉRALE D'EAU DU BÂTIMENT B

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
1,00	Forfait Récupération/Remise Clés	1	24,05	24,05
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 25/03	1	65,16	97,74
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 16/04	2	65,16	97,74
1,00	Forfait Affichage - Coupure d'eau	2	26,90	26,90
8,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/04	3	65,16	570,15
8,75	H(s)2ème personnel	4	48,24	422,10
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15	40,15
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	40,15	40,15
1,00	Metre(s) de tube cuivre dn 22	3	16,86	16,86
1,00	Fourniture(s) pour brasure(s)/soudure(s)	3	9,47	9,47
1,00	Vanne(s) 1/4 tour 20/27 écrou prison.	3	21,43	21,43
TOTAL H.T.				1395,12
T.V.A. a 10,00%				139,51
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1534,63</u>

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN