

N/REF : 23/04/2024 14H50 C:000012 I:00806

V/Email reçu le Mardi 23/04/2024 a 14H50

CABINET DEMOUGIN

**32 BIS RUE DE LA MUSE
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : 5 BONGRAINE
5 RUE DE BONGRAINE
VILLA BIANCA
17440 AYTRE

Sainte-Soulle, le 30 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 5 RUE DE BONGRAINE 17440 AYTRE VILLA BIANCA APT B304 ME TAROT 0622938614

MOTIF : RÉPARATION DE FUITE SUR LES ALIMENTATIONS DANS LE LOGEMENT B304

Donneur d'ordre : Mme N. SEIXAS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 26/04/2024

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT N/304 DE MME TAROT

RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE(S) ET/ OU D'INFILTRATION(S)

CONSTAT : PRESENCE D'HUMIDITE IMPORTANTE AU NIVEAU DES NOURRICES

D'ALIMENTATION SOUS LA CHAUDIERE

PRESENCE EGALEMENT D'HUMIDITE SUR LA PARTIE BASSE DES CLOISONS DE LA CHAMBRE ET LE SALON

CONTROLE MANOMETRIQUE SUR LE RESEAU SANITAIRE EAU CHAUDE

CONSTAT : BAISSSE DE PRESSION

CONTROLE MANOMETRIQUE SUR LE RESEAU DE CHAUFFAGE

CONSTAT : BAISSSE DE PRESSION

LES 2 TUYAUX A REPARER SONT DIFFICILES D'ACCES, TRES PEU DE REFUITE

COUPURE D'EAU DU LOGEMENT

VIDANGE DU CIRCUIT D'ALIMENTATION

REPARATION DU TUYAU D'ALIMENTATION EAU CHAUDE PER DN14

REPARATION DU TUYAU D'ALIMENTATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE PER DN14

RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE

REMISE EN EAU DU LOGEMENT

CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

OBSERVATIONS

: SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL DU 26/04, NOUS CONSTATONS LA PRESENCE D'AUTRES POINTS D'INFILTRATIONS DANS LE LOGEMENT, IL EST IMPERATIF DE POURSUIVRE LES INVESTIGATIONS DE RECHERCHE DE FUITE

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
9,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 26/04	1	65,16	619,02
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	40,15	40,15
1,00	Manchon a glissement PER Dn12	3	4,76	4,76
1,00	Raccord(s)a glissem.F écrou libre 12 3/4	3	11,21	11,21
1,00	Manchon a glissement PER Dn14	3	6,25	6,25
1,00	Raccord(s)a glissem.F écrou libre 14 3/4	3	12,40	12,40
TOTAL H.T.				722,17
T.V.A. a 10,00%				72,21
TOTAL T.T.C.En EURO				794,38

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN