

N/REF : 21/05/2024 15H48 C:000014 I:00772

V/Email reçu le Mardi 21/05/2024 a 15H48

FONCIA LA ROCHELLE

**13 RUE DUPATY
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : EUROPE 3
20 PASSAGE DE L'EUROPE
TOUR INTERIEURE 3
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 24 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 20 PASSAGE DE L'EUROPE 17000 TOUR INTERIEUR 3 : AU 4EME ET 5EME ÉTAGE
CONTACT SUR PLACE : MME SHELLA : 07.58.85.31.30

MOTIF : MERCI D'INTERVENIR URGEMMENT POUR UNE FUITE SUR LES COMPTEURS D'EAU AU
4EME ET 5EME ÉTAGE

Donneur d'ordre : Mme F. CAILLAUD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 21/05/2024

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS

RECHERCHE ET REPERAGE DE LA FUITE

CONSTAT: PRESENCE D'INFILTRATION AU 4EME ETAGE PROVENANT DU 5E ETAGE

INTERVENTION A PARTIR DE LA GAINTE TECHNIQUE DU 5E ETAGE

CONSTAT: FUITE SUR LA TETE DE ROBINET D'UN COMPTEUR

RESSERRAGE DE LA TETE DE ROBINET ET DU PRESSE ETOUPE

CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

LE 22/05/2024

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS

CONSTAT: DEGAT DES EAUX IMPACTANT UN COMPTEUR ELECTRIQUE AU 4E ETAGE

RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE AU 5E ETAGE

CONSTAT: PROBLEME IDENTIQUE QUE LE 21/05/2024 MAIS SUR UN AUTRE COMPTEUR

RESSERRAGE DU PRESSE ETOUPE FUYARD AVANT COMPTEUR EF AU 5EME ÉTAGE

CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT AU DESSUS DE CELUI DE MME SHELLA

CONSTATS : LE LOGEMENT EST EN "TRAVAUX"

CONTROLE VISUEL DES ALIMENTATIONS ET EVACUATION DU LOGEMENT

CONSTAT : PRESENCE DE PLUSIEURS FUTES EN PLUSIEURS ENDROITS

DE PLUS, L'EVACUATION EAUX USEES CUISINE EST COUPEE MAIS NON BOUCHONNEE

POURTANT NOUS AVONS CONSTATE QUE L'EVIER EST UTILISE

(TRACES D'EAU IMPORTANTE SOUS LE MEUBLE CUISINE

AD LCOMPTER Email envoyé le 23/05/24 a 08H58 Mme F. CAILLAUD

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38		28,38
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 21/05	1	65,16		97,74
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 22/05	2	65,16		114,03
1,75	H(s)2ème personnel	3	48,24		84,42
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15		40,15
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	40,15		40,15
TOTAL H.T.					404,87
T.V.A. a 10,00%					40,48
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>445,35</u>

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN